



Spett.

CEMENTIR ITALIA SPA

VIA SERRAVALLE, 49

15061 ARQUATA SCRIVIA AL

Luogo della prova: VIA SERRAVALLE, 49 15061 ARQUATA SCRIVIA (AL)

Effettuato in data: 28/09/2017

Campionatore: Boscolo Andrea - LabAnalysis srl, Poirè Luca - LabAnalysis srl, Torazza Stefano - LabAnalysis srl

Matrice: Aria da flusso emissivo convogliato

Data inizio prove: 28/09/2017

Data fine prove: 12/10/2017

Data emissione RdP: 12/10/2017

Piano di misurazione: MOD P-OP-93/02 Rev.2

Identificazione emissione: E58

Impianto: M.07 sped. cem. fuso ed insaccati - depolverazione serbatoio IBAU 1

Atto autorizzativo: Determinazione della Provincia di Alessandria - Prot. Gen. N. 20140081047 Data 29-08-2014 Codice e Num. Det. DDAP1 - 446 - 2014

Condizioni di normalizzazione

Gas: SECCO

Temperatura: 273,15 K

Pressione: 101,325 KPa

O₂ di riferimento: - %

Caratteristiche del punto di emissione

Caratteristiche del processo: alimentazione serbatoio di carico cemento sfuso su automezzi - impiegato cemento tipo II ALL 42,5 R (100 t/h), lavorato cemento tipo II ALL 42,5 R (100 t/h) - Condizioni operative: a regime

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto

Direzione flusso alla sezione di misura: verticale

Distanza punti turbolenza a monte: 6 m

Distanza punti turbolenza a valle: 1,5 m

Forma sezione di misura: circolare

Diametro sezione di misura: 0,7 m

Area sezione di misura: 0,385 m²

Numero flange previste da UNI EN 15259: 2

Numero flange: 1

Diametro flange: 10 cm

Metodi di prova utilizzati

Velocità e portata: UNI EN ISO 16911-1:2013 (Escl. Annex B, C, D, E)

Ossigeno: N/A

Umidità: N/A

Biossido di Carbonio: N/A

Prova	U.M.	Risultato	IM
Data ora misure:		28/09/2017 11:50	
Temperatura atmosferica durante le prove:	°C	20	2
Pressione atmosferica durante le prove:	Pa	99800	350
Composizione media del gas O2:	%	20,9	1,7
Composizione media del gas CO2:	%	<0,3	
Composizione media del gas H2O:	%	<1	
Composizione media del gas N2:	%	79,1	
Massa molecolare media:	Kg/Kmole	28,8	0,068
Temperatura assoluta media del gas:	K	301,5	2
Pressione assoluta media del gas:	Pa	99808	350
Fattore di taratura del tubo di Pitot:		0,844	
Wall effect:		0,995	
Velocità media del flusso:	m/s	4,45	0,52
Portata media fumi emessi umidi:	Nm3/h	5500	690
Portata media fumi emessi secchi:	Nm3/h	5500	690
Percentuale rif. % O2:	%	-	
Portata media fumi emessi secchi rif. % O2:	Nm3/h	-	

P.to rilev. Velocità n°	Temp. Gas [K]	Press. Stat. Δpe [Pa]	Press. Din. Δpi [Pa]	Velocità [m/s]
1	302	8	16	4,47

Prova	U.M.	Risultato	IM
Data ora misure:		28/09/2017 12:30	
Temperatura atmosferica durante le prove:	°C	21	2
Pressione atmosferica durante le prove:	Pa	99800	350
Composizione media del gas O2:	%	20,9	1,7
Composizione media del gas CO2:	%	<0,3	
Composizione media del gas H2O:	%	<1	
Composizione media del gas N2:	%	79,1	
Massa molecolare media:	Kg/Kmole	28,8	0,068
Temperatura assoluta media del gas:	K	301,5	2
Pressione assoluta media del gas:	Pa	99808	350
Fattore di taratura del tubo di Pitot:		0,844	
Wall effect:		0,995	
Velocità media del flusso:	m/s	4,41	0,52
Portata media fumi emessi umidi:	Nm3/h	5450	690
Portata media fumi emessi secchi:	Nm3/h	5450	690
Percentuale rif. % O2:	%	-	
Portata media fumi emessi secchi rif. % O2:	Nm3/h	-	

P.to rilev. Velocità n°	Temp. Gas [K]	Press. Stat. Δpe [Pa]	Press. Din. Δpi [Pa]	Velocità [m/s]
1	302	8	16	4,43

Prova	U.M.	Risultato	IM	P.to rilev. Velocità n°	Temp. Gas [K]	Press. Stat. Δpe [Pa]	Press. Din. Δpi [Pa]	Velocità [m/s]
Data ora misure:		28/09/2017 13:00						
Temperatura atmosferica durante le prove:	°C	21	2	1	302	8	16	4,43
Pressione atmosferica durante le prove:	Pa	99800	350					
Composizione media del gas O2:	%	20,9	1,7					
Composizione media del gas CO2:	%	<0,3						
Composizione media del gas H2O:	%	<1						
Composizione media del gas N2:	%	79,1						
Massa molecolare media:	Kg/Kmole	28,8	0,068					
Temperatura assoluta media del gas:	K	301,5	2					
Pressione assoluta media del gas:	Pa	99808	350					
Fattore di taratura del tubo di Pitot:		0,844						
Wall effect:		0,995						
Velocità media del flusso:	m/s	4,41	0,52					
Portata media fumi emessi umidi:	Nm3/h	5450	690					
Portata media fumi emessi secchi:	Nm3/h	5450	690					
Percentuale rif. % O2:	%	-						
Portata media fumi emessi secchi rif. % O2:	Nm3/h	-						

Metodo Prova	Data ora prelievo	Durat a (min)	O2 (%)	U.M.	Conc.	IM	Limit e	U.M.	Flusso di Massa	IM	Limit e
Metodo di Prova UNI EN 13284-1:2003											
polveri Repl.1	28/09/2017 12:00	30	-	mg/Nm³	6,1	± 2,3	15	g/h	34	± 13	
polveri Repl.2	28/09/2017 12:35	30	-	mg/Nm³	3,07	± 0,88	15	g/h	16,7	± 5,0	
polveri Repl.3	28/09/2017 13:10	30	-	mg/Nm³	0,412		15	g/h	2,25		
polveri Media			-	mg/Nm³	3,20		15	g/h	17,5		

* = le prove così contrassegnate non sono accreditate da Accredia

U.M. = unità di misura

IM: incertezza estesa associata alla misura espressa con fattore di copertura K=2, ad un livello di fiducia del 95% per valori quantificati maggiori del LOQ.

Conc. = concentrazione

I valori compresi tra MDL e LOQ sono dichiarati presenti con un livello di probabilità del 99% ma ad essi non viene associata l'incertezza di misura.

"<x" = indica un valore inferiore a MDL corretto per i fattori di scala (pesate, diluizioni)

MDL = limite di rilevabilità: individua un intervallo di confidenza dello zero ad un livello di probabilità del 99%

Nel caso di metodi che prevedono fasi di preconcentrazione e purificazione, ove non espressamente indicato, il recupero è da intendersi compreso all'interno dei limiti di accettabilità specifici (Appendix C: Laboratory Control Sample (LCS) Control Limits and Requirements; Quality Systems Manual (QSM) for Environmental Laboratories Based on ISO/IEC 17025:2005 and the NELAC Institute (TNI) Standards, Version 5.0). Laddove non disponibili i limiti sono ottenuti sperimentalmente dal laboratorio. Ove non espressamente indicato, il recupero non è stato utilizzato nei calcoli.

Giudizio di conformità (x)

Sulla base dei risultati analitici ottenuti, i valori di concentrazione sono conformi ai limiti imposti dalla Determinazione della Provincia di Alessandria - Prot. Gen. N. 20140081047 Data 29-08-2014 Codice e Num. Det. DDAP1 - 446 - 2014.
Tale valutazione è stata eseguita secondo quanto riportato in allegato VI alla parte V del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.

(x) Il confronto con i limiti di legge è stato effettuato senza tener conto dell'incertezza

Il Responsabile del settore Aria LabAnalysis srl
Ordine dei Chimici della Provincia di Pavia n° 423 A
Dott. Stefano Maggi

Dettaglio metodi analitici e di campionamento

polveri totali - Replica 1

Caratteristiche del filtro utilizzato: filtro in fibra di quarzo piano
Diametro filtro: 47 mm
Condizionamento filtri pre-campionamento: 1 h a 180 °C e raffreddamento in essiccatore per 4 h
Condizionamento filtri post-campionamento: 1 h a 160 °C e raffreddamento in essiccatore per 4 h
Correzione dei pesi apparenti: non necessaria
Esito prove di tenuta: positivo
Esito valore del bianco complessivo: positivo
Conformità criterio isocinetico: conforme
Volume campionato (Nm3 secco): 0,200
Tara del filtro (mg): 145043,000
Massa delle polveri su filtro (mg): 1,198
Massa delle polveri nella soluzione di lavaggio (mg): 0,000

polveri totali - Replica 2

Caratteristiche del filtro utilizzato: filtro in fibra di quarzo piano
Diametro filtro: 47 mm
Condizionamento filtri pre-campionamento: 1 h a 180 °C e raffreddamento in essiccatore per 4 h
Condizionamento filtri post-campionamento: 1 h a 160 °C e raffreddamento in essiccatore per 4 h
Correzione dei pesi apparenti: non necessaria
Esito prove di tenuta: positivo
Esito valore del bianco complessivo: positivo
Conformità criterio isocinetico: conforme
Volume campionato (Nm3 secco): 0,201
Tara del filtro (mg): 145466,000
Massa delle polveri su filtro (mg): 0,587
Massa delle polveri nella soluzione di lavaggio (mg): 0,000

polveri totali - Replica 3

Caratteristiche del filtro utilizzato: filtro in fibra di quarzo piano
Diametro filtro: 47 mm
Condizionamento filtri pre-campionamento: 1 h a 180 °C e raffreddamento in essiccatore per 4 h
Condizionamento filtri post-campionamento: 1 h a 160 °C e raffreddamento in essiccatore per 4 h
Correzione dei pesi apparenti: non necessaria
Esito prove di tenuta: positivo
Esito valore del bianco complessivo: positivo
Conformità criterio isocinetico: conforme
Volume campionato (Nm3 secco): 0,202
Tara del filtro (mg): 1459486667,000
Massa delle polveri su filtro (mg): 0,053
Massa delle polveri nella soluzione di lavaggio (mg): 0,000