ZDF-CO2 **COMUNE DI COSSERIA**

DATA	Ammonio	Arsenico	bicarbonato	calcio	cloro residuo	cloruri	COLIFORMI	colore	conducibilità	CONTA COLONIE 22°	conta colonie 37	durezza	E.COLI	ferro	fluoruro	magnesio	manganese	nitrati	nitriti
	0,5 mg/l	10 µg/l	mg/L	mg/L	0,2 mg/L con	250 mg/l	0	apc sva	2500 µScm-1 a 20°C	100		15÷50	0	200 µg/l	1,5 mg/l	50 mg/L	50 µg/l	50 mg/l	0,50 mg/l
22/04/2022					0,23		0	apc sva	180,7	46	74	8,58	0						0,016
06/06/2022		1	103	22		4									<0,1	8	<5	2	
16/06/2022	0,6				0,02			apc sva	199,9			9,51		0					0,007
18/10/2022	0				0,2				309			14,81		0					0,007

ZDF-CO2

DATA	odore	pH	potassio	residuo 180°	sapore	sodio	solfati	Temperatura	torbidità
	apc sva	6,5 ÷ 9,5	mg/L	consigliato 1500 r	apc sva	200 mg/l	250 mg/l	°C	apc sva
22/04/2022	apc sva	7,21			apc sva			12,1	0,26
06/06/2022			<1	130		3	5		
16/06/2022	apc sva	7,34			apc sva			21,5	1,1
18/10/2022		8,06						16,5	0,03