

ZDF-M2 COMUNE DI MALLARE

DATA	Ammonio	Arsenico	bicarbonato	calcio	cloro residuo	cloruri	COLIFORMI	colore	conducibilità	CONTA COLONIE 22°	conta colonie 37°	durezza	E.COLI	ferro	fluoruro	magnesio	manganese	nitrati	nitriti	odore	pH
	0,5 mg/l	10 µg/l	mg/L	mg/L	e 0,2 mg/L consigliati	250 mg/l	0	apc sva	2500 µScm-1 a 20°C	100		15÷50	0	200 µg/l	1,5 mg/l	50 mg/L	50 µg/l	50 mg/l	0,50 mg/l	apc sva	6,5 ÷ 9,5
29/03/2022																					
20/04/2022					0,01		0	apc sva	52,7	21	49	2,47	0						0,016	apc sva	7,22
06/06/2022	0,58	<1	25	13	0,02	3		apc sva	47,9			2,24		0	<0,10	1	<5	2	0,008	apc sva	6,78
08/11/2022	0,04				0,14				61,7			2,9		0					0,007		7,3

ZDF-M2

DATA	potassio	residuo 180°	sapore	sodio	solfat	temperatura	torbidità	Alfa	Beta	radon-222	trizio
	mg/L	onsigliato 150	apc sva	200 mg/l	250 mg/l	°C	apc sva	0,1 Bq/L	0,5 Bq/L	100 Bq/L	100 Bq/L
29/03/2022								0,04	<0,2	<2	<7
20/04/2022			apc sva			16,3	1,01				
06/06/2022	<1	38	apc sva	4	3	22,3	0,71				
08/11/2022						15,1	1,29				