ZDF-MI2 COMUNE DI MILLESIMO

DATA	Ammonio	Arsenico	bicarbonato	calcio	cloro residuo	cloruri	COLIFORMI	colore	conducibilità	CONTA COLONIE 22°	conta colonie 37°	durezza	E.COLI	ferro	fluoruro	magnesio	manganese	nitrati	nitriti
	0,5 mg/l	10 µg/l	mg/L	mg/L	0,2 mg/L con	250 mg/l	0	apc sva	2500 µScm-1 a 20°C	100		15÷50	0	200 µg/l	1,5 mg/l	50 mg/L	50 µg/l	50 mg/l	0,50 mg/l
29/03/2022																			
22/04/2022					0,03		0	apc sva	304	80	70	14,55	0						0,011
06/06/2022		<1	198	47		3									<0,10	11	<5	1	
16/06/2022	0,01				0,10			apc sva	311			14,88		0					0,008
18/10/2022	0				0,15				315			15,12		0					0

ZDF-MI2

DATA	odore	pH	potassio	residuo 180°	sapore	sodio	solfati	Temperatura	torbidità	Alfa	Beta	radon-222	trizio
	apc sva	6,5 ÷ 9,5	mg/L	consigliato 1500	apc sva	200 mg/l	250 mg/l	°C	apc sva	0,1 Bq/L	0,5 Bq/L	100 Bq/L	100 Bq/L
29/03/2022										<0,04	<0,2	<2	<7
22/04/2022	apc sva	7,81			apc sva			11,9	0,09				
06/06/2022			<1	218		2	5						
16/06/2022	apc sva	7,13			apc sva			20,9	0,21				
18/10/2022		7,65						17,1	0,10				