ZDF-PD2 **COMUNE DI PLODIO**

DATA	Ammonio	Arsenico	bicarbonato	calcio	cloro residuo	cloruri	COLIFORMI	colore	conducibilità	CONTA COLONIE 22°	conta colone 37°	durezza	E.COLI	ferro	fluoruro	magnesio	manganese	nitrati	nitriti
	0,5 mg/l	10 µg/l	mg/L	mg/L	0,2 mg/L con	250 mg/l	0	apc sva	2500 µScm-1 a 20°C	100		15÷50	0	200 µg/l	1,5 mg/l	50 mg/L	50 µg/l	50 mg/l	0,50 mg/l
20/04/2022					0,03		0	apc sva	340	0	15	16,77	0						0,011
06/06/2022	0,01	<1	217	47	0,10	4		apc sva	345			16,58		0	<0,10	13	<5	1	0,006
08/11/2022	0,01				0,1				340			16,33		0					0,01

ZDF-PD2

DATA	odore	pH	potassio	residuo 180°	sapore	sodio	solfati	temperatura	torbidità
	apc sva	6,5 ÷ 9,5	mg/L	ax consigliato 1500 mg	apc sva	200 mg/l	250 mg/l	°C	apc sva
20/04/2022	apc sva	7,36			apc sva			13,2	0,37
06/06/2022	apc sva	7,68	<1	249	apc sva	3	8	20,3	0,25
08/11/2022		7,36						14,9	0,22