ZDF-R1 COMUNE DI ROCCAVIGNALE

DATA	Ammonio	Arsenico	bicarbonato	calcio	cloro residuo	cloruri	COLIFORMI	colore	conducibilità	CONTA COLONIE 22°	conta colonie 37°	durezza	E.COLI	ferro	fluoruro	magnesio	manganese	nitrati	nitriti	odore	pH	potassio
	0,5 mg/l	10 µg/l	mg/L	mg/L	0,2 mg/L con	250 mg/l	0	apc sva	2500 µScm-1 a 20°C	100		15÷50	0	200 µg/l	1,5 mg/l	50 mg/L	50 µg/l	50 mg/l	0,50 mg/l	apc sva	6,5 ÷ 9,5	mg/L
22/04/2022					0.03		0	apc sva	555	49	58	26,9	0						0,010	apc sva	7,82	
06/06/2022		<1	462	71		2									<0,1	34	<5	1				<1
16/06/2022	0,13				0,13			apc sva	578			28		0					0,005	apc sva	7,77	
18/10/2022	0,02				0,2				589			28,6		0					0,014		8,34	
02/11/2022																						

ZDF-R1

DATA	residuo 180°	sapore	sodio	solfati	temperatura	torbidità	Alfa	Beta	radon-222	trizio
	max consigliato 1500 mg/l	apc sva	200 mg/l	250 mg/l	°C	apc sva	0,1 Bq/L	0,5 Bq/L	100 Bq/L	100 Bq/L
22/04/2022		apc sva			13,5	0,38				
06/06/2022	416		1	5			0,04	0,2	<2	<7
16/06/2022		apc sva			24	0,96				
18/10/2022					14,4	0,14				
02/11/2022							0,05	<0,2	10	<7