ZDF-R3 COMUNE DI ROCCAVIGNALE

DATA	Ammonio	Arsenico	bicarbonato	calcio	cloro residuo	cloruri	COLIFORMI	colore	conducibilità	CONTA COLONIE 22°	conta colonie 37°	durezza	E.COLI	ferro	fluoruro	magnesio	manganese	nitrati	nitriti
	0,5 mg/l	10 µg/l	mg/L	mg/L	valore 0,2 mg/L consigliat	250 mg/l	0	apc sva	2500 µScm-1 a 20°C	100		15÷50	0	200 µg/l	1,5 mg/l	50 mg/L	50 µg/l	50 mg/l	0,50 mg/l
22/04/2022					0,1		0	apc sva	363	56	121	17,45	0						
06/06/2022		<1	246	55		2									<0,1	13	<5	1	
16/06/2022	0,07				0,02			**apc sva**	223			10,62		0					0,003
18/10/2022	0				0,1				381			18,3		0					0,006
02/11/2022																			

ZDF-R3

DATA	odore	pH	potassio	residuo 180°	sapore	sodio	solfati	temperatura	torbidità	Alfa	Beta	radon-222	trizio
	apc sva	6,5 ÷ 9,5	mg/L	max consigliato 1500 mg/l	apc sva	200 mg/l	250 mg/l	°C	apc sva	0,1 Bq/L	0,5 Bq/L	100 Bq/L	100 Bq/L
22/04/2022	apc sva	8,12			apc sva			12,1	0,10				
06/06/2022			<1	215		1	4			<0,04	<0,2	<2	<7
16/06/2022	apc sva	8,32			apc sva			24,1	0,22				
18/10/2022		8,65						16,5	0,27				
02/11/2022										<0,04	<0,2	7	<7