ZDF-R4 COMUNE DI ROCCAVIGNALE

DATA	Ammonio	Arsenico	bicarbonato	calcio	cloro residuo	cloruri	COLIFORMI	colore	conducibilità	CONTA COLONIE 22°	conta colonie 37°	durezza	E.COLI	ferro	fluoruro	magnesio	manganese	nitrati	nitriti	odore	pH
	0,5 mg/l	10 µg/l	mg/L	mg/L	0,2 mg/L con	250 mg/l	0	apc sva	500 µScm-1 a 20	100		15÷50	0	200 µg/l	1,5 mg/l	50 mg/L	50 µg/l	50 mg/l	0,50 mg/l	apc sva	6,5 ÷ 9,5
22/04/2022					0,01		0	apc sva	468	68	98	22,6	0						0,006	apc sva	8,04
06/06/2022		<1	306	74		11									<0,1	25	12	2			
14/06/2022	0,05				0,10			apc sva	557	0		27		0					0,005	apc sva	8,06
18/10/2022	0,01				0,2		0		607	0		29,5	0	0					0,005		8,25
02/11/2022																					

ZDF-R4

DATA	potassio	residuo 180°	sapore	sodio	solfati	temperatura	torbidità	Alfa	Beta	radon-222	trizio
	mg/L	max consigliato 1500 mg/l	apc sva	200 mg/l	250 mg/l	°C	apc sva	0,1 Bq/L	0,5 Bq/L	100 Bq/L	100 Bq/L
22/04/2022			apc sva			13,7	0,11				
06/06/2022	<1	365		5	37			<0,04	<0,2	<2	<7
14/06/2022			apc sva				0,11				
18/10/2022						17,0	0,34				
02/11/2022								<0,04	<0,2	9	<7