

ZDF-U8		COMUNE DI URBE																		
DATA	Ammonio	Arsenico	bicarbonato	calcio	cloro residuo	cloruri	COLIFORMI	colore	conducibilità	CONTA COLONIE 22°	conta colonie 37°	durezza	E.COLI	ferro	fluoruro	magnesio	manganese	nitrati	nitriti	odore
	0,5 mg/l	10 µg/l	mg/L	mg/l	Valore 0,2 mg/L consigliato	250 mg/l	0	apc sva	2500 µScm-1 a 20°C	100		15÷50	0	200 µg/l	1,5 mg/l	50 mg/L	50 µg/l	50 mg/l	0,50 mg/l	apc sva
29/03/2022	0,10				0,26		0	apc sva	113,5	4	2	5,36	0	0					0,006	apcsva
30/03/2022																				
07/06/2022	0,60	<1	46	10	0,10	3		apc sva	116,3			5,49		0	<0,1	8	<5	4	0,006	apcsva
25/10/2022	0				0,20				123,3			5,83		0					0,006	

ZDF-U8

DATA	pH	potassio	residuo 180°	sapore	sodio	solfat	temperatura	torbidità	Alfa	Beta	radon-222	trizio
	6,5 ÷ 9,5	mg/L	onsigliato 150	apc sva	200 mg/l	250 mg/l	°C	apc sva	0,1 Bq/L	0,5 Bq/L	100 Bq/L	100 Bq/L
29/03/2022	7,05			apc sva			14,9	0,34				
30/03/2022									<0,04	<0,2	<2	<7
07/06/2022	7,15	<1	71	apc sva	2	4	20,6	0,33				
25/10/2022	7,22						16,6	0,35				