



## C.I.R.A. s.r.l

Sede legale e Impianto di depurazione:  
17058 Dego, Loc. Piano 6/A (SV) – tel. (019) 5778013  
C.F. 92054820094 - P.I. 01221980095  
Pec:consorziocirasu@pcert.postecert.it

Prot. n. 542/2024 del 28/10/2024

**Comune di: Cosseria**

**Evento alluvionale del 26 e 27 ottobre 2024**

**Tecnico incaricato della rilevazione: Ing. Maurizio Valle**

### **VERBALE DI ACCERTAMENTO SOMMA URGENZA**

**(ai sensi dell'articolo n. 140 c. 1 del D.lgs 36/2023 e s.m.i)**

Il sottoscritto Ing. Maurizio Valle Direttore Generale della Società C.I.R.A. S.r.l, attuale gestore del SII nel Comune in oggetto a seguito delle verifiche del personale tecnico operativo C.I.R.A condotte sul territorio, dalle analisi dei dati registrati dal sistema di telecontrollo, e delle segnalazioni pervenute al servizio di pronto intervento ha accertato che a seguito dell'evento alluvionale di cui all'oggetto sono intercorse le criticità esposte nell'All.1,

**VISTO e RICHIAMATO l'Art. 140 c.1 del D.lgs 36/2023 e s.m.i (Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile)**

#### **CONSIDERATO:**

- che permane una situazione estremamente critica con elevato rischio di malfunzionamento dell'infrastruttura coinvolta, che necessita di interventi immediati cui all'All.1,
- che le opere per un importo stimato di cui all'All.1, dovranno avere immediato avvio;

**DICHIARA** con il presente verbale, redatto ai sensi dell'art. 140 del D.lgs. D.lgs 36/2023 e s.m.i, che i lavori di cui trattasi rivestono carattere di somma urgenza, riservandosi di compilare la perizia giustificativa della spesa per l'esecuzione dei lavori stessi, ai fini dell'approvazione ai sensi dell'art. 140, comma 4, del D.lgs 36/2023 e s.m.i.

**Il Direttore Generale**

**Ing. Maurizio Valle**

  
C.I.R.A. S.R.L.  
Loc. Piano 6/A – 17058 DEGO (SV)  
C.F.: 92054820094 - P.IVA: 01221980095  
Tel.: 019-5778013 – info@ciraservizioldrifico.it



C.I.R.A. s.r.l

Implanto di depurazione:  
17058 Dego, Loc. Piano 6/A (SV) – tel. (019) 5778013  
C.F. 92054820094 - P.I. 01221980095  
Pec:consorziocirasu@pcert.postecert.it

Sede legale e

All.1 - Evento alluvionale del 26 e 27 ottobre 2024

Comune di:	Cossiera							
n.	Infrastruttura [Acquedotto, Fognatura, Depurazione]	Ubicazione [Indirizzo/Posizione]	Descrizione del danno	Funzionalità residua [%]	Descrizione dell'intervento	Costo dell'intervento [€]	SAL [Avviato- Realizzato al 50%- Ultimati]	Note
1	Fognatura	Case Lidora 44.36669806884959, 8.259636410889005	Rottura briglia di attraversamento linea fognaria	0	Rifacimento attraversamento fognario in alveo	23.000,00 €	0	Intervento tipo b

