



C.I.R.A. s.r.l

Sede legale e Impianto di depurazione:
17058 Dego, Loc. Piano 6/A (SV) – tel. (019) 5778013
C.F. 92054820094 - P.I. 01221980095
Pec:consorziocirasu@pcert.postecert.it

Prot. n. 535/2024 del 27/10/2024

Comune di: Carcare

Evento alluvionale del 26 e 27 ottobre 2024

Tecnico incaricato della rilevazione: Ing. Maurizio Valle

VERBALE DI ACCERTAMENTO SOMMA URGENZA

(ai sensi dell'articolo n. 140 c. 1 del D.lgs 36/2023 e s.m.i)

Il sottoscritto Ing. Maurizio Valle Direttore Generale della Società C.I.R.A. S.r.l, attuale gestore del SII nel Comune in oggetto a seguito delle verifiche del personale tecnico operativo C.I.R.A condotte sul territorio, dalle analisi dei dati registrati dal sistema di telecontrollo, e delle segnalazioni pervenute al servizio di pronto intervento ha accertato che a seguito dell'evento alluvionale di cui all'oggetto sono intercorse le criticità esposte nell'All.1,

VISTO e RICHIAMATO l'Art. 140 c.1 del D.lgs 36/2023 e s.m.i (Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile)

CONSIDERATO:

- che permane una situazione estremamente critica con elevato rischio di malfunzionamento dell'infrastruttura coinvolta, che necessita di interventi immediati cui all'All.1,
- che le opere per un importo stimato di cui all'All.1, dovranno avere immediato avvio;

DICHIARA con il presente verbale, redatto ai sensi dell'art. 140 del D.lgs. D.lgs 36/2023 e s.m.i, che i lavori di cui trattasi rivestono carattere di somma urgenza, riservandosi di compilare la perizia giustificativa della spesa per l'esecuzione dei lavori stessi, ai fini dell'approvazione ai sensi dell'art. 140, comma 4, del D.lgs 36/2023 e s.m.i.

Il Direttore Generale

Ing. Maurizio Valle


C.I.R.A. S.R.L.
Loc. Piano 6/A – 17058 DEGO (SV)
C.F.: 92054820094 - P.IVA: 01221980095
Tel.: 019-5778013 – info@ciraservizioldrifico.it



C.I.R.A. s.r.l
Sede legale e Impianto di depurazione:
17058 Dego, Loc. Piano 6/A (SV) – tel. (019) 5778013
C.F. 92054820094 - P.I. 01221980095
Pec:consorziocirau@poert.postecert.it

All.1 - Evento alluvionale del 26 e 27 ottobre 2024

Comune di:		Carcare								
n.	Infrastruttura [Acquedotto, Fognatura, Depurazione]	Ubicazione [Indirizzo/Posizione]		Descrizione del danno	Funzionalità residua [%]	Descrizione dell'Intervento		Costo dell'intervento [€]	SAL [Avviato- Realizzato al 50%- Ultimati]	Note
1	Fognatura	Via S. Giovanni del Monte	44.35573967997795, 8.287096511639836	Intasamento condotta fognaria	0	Interventi di stasamento e rimozione detriti da condotta fognaria		6.500,00 €	0	Intervento tipo b
2	Fognatura	Via R. Capone	44.346697, 8.309590	Danneggiamento briglia di attraversamento e tratto di condotta fognaria	0	Rifacimento briglia di attraversamento e tratto di condotta fognaria		20.000,00 €	0	Intervento tipo b
3	Acquedotto	Loc. Fornelli	44.30064550320328, 8.261734058082496	Danneggiamento strada di accesso opere di presa e serbatoio in Loc. Fornelli	0	Lavori di sistemazione strada di accesso opere di presa e serbatoio in Loc. Fornelli		8.500,00 €	0	Intervento tipo b
4	Acquedotto	Via Cornareto	44.359157325481505, 8.276234813722372	Messa fuori servizio sistema di disinfezione e telecontrollo acqua potabile serbatoio denominato "Filtri"	0	Ripristino sistema di disinfezione e telecontrollo acqua potabile serbatoio denominato "Filtri"		19.000,00 €	0	Intervento tipo b
								Totale	54.000,00 €	







HACH

CL17sc

Cal. 231401

HACH

Cal. 231411

14460

0.1 ml

HACH

1. INDICATORE + POLVERE REAGENTE
2. TAMPONE

4. POSIZIONAMENTO DEI FLACONI DI SOLUZIONE

CON CAVO
ASSISTIMENTO
TECNICO HA
346-8785