



C.I.R.A. s.r.l

Sede legale e Impianto di depurazione:
17058 Dego, Loc. Piano 6/A (SV) – tel. (019) 5778013
C.F. 92054820094 - P.I. 01221980095
Pec:consorziocirasu@pcert.postecert.it

Prot. n. 534/2024 del 27/10/2024

Comune di: Cairo Montenotte

Evento alluvionale del 26 e 27 ottobre 2024

Tecnico incaricato della rilevazione: Ing. Maurizio Valle

VERBALE DI ACCERTAMENTO SOMMA URGENZA

(ai sensi dell'articolo n. 140 c. 1 del D.lgs 36/2023 e s.m.i)

Il sottoscritto Ing. Maurizio Valle Direttore Generale della Società C.I.R.A. S.r.l, attuale gestore del SII nel Comune in oggetto a seguito delle verifiche del personale tecnico operativo C.I.R.A condotte sul territorio, dalle analisi dei dati registrati dal sistema di telecontrollo, e delle segnalazioni pervenute al servizio di pronto intervento ha accertato che a seguito dell'evento alluvionale di cui all'oggetto sono intercorse le criticità esposte nell>All.1,

VISTO e RICHIAMATO l'Art. 140 c.1 del D.lgs 36/2023 e s.m.i (Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile)

CONSIDERATO:

- che permane una situazione estremamente critica con elevato rischio di malfunzionamento dell'infrastruttura coinvolta, che necessita di interventi immediati cui all>All.1,
- che le opere per un importo stimato di cui all>All.1, dovranno avere immediato avvio;

DICHIARA con il presente verbale, redatto ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. D.lgs 36/2023 e s.m.i, che i lavori di cui trattasi rivestono carattere di somma urgenza, riservandosi di compilare la perizia giustificativa della spesa per l'esecuzione dei lavori stessi, ai fini dell'approvazione ai sensi dell'art. 140, comma 4, del D.lgs 36/2023 e s.m.i.

Il Direttore Generale

Ing. Maurizio Valle


C.I.R.A. SRL
Loc. Piano 6/A – 17058 DEGO (SV)
C.F.: 92054820094 - P.IVA: 01221980095
Tel.: 019-5778013 – info@ciraservizioldrifico.it



C.I.R.A. s.r.l.
Sede legale e impianto di depurazione:
17058 Dego, Loc. Piano 6/A (SV) – tel. (019) 5778013
C.F. 92054820094 - P.I. 01221980095
Pec:consorziocirasu@pcert.postecert.it

All.1 - Evento alluvionale del 26 e 27 ottobre 2024

Comune di:		Cairo Montenotte							
n.	Infrastruttura [Acquedotto, Fognatura, Depurazione]	Ubicazione [Indirizzo/Posizione]	Descrizione del danno	Funzionalità residua [%]	Descrizione dell'intervento	Costo dell'intervento [€]	SAL [Avviato- Realizzato al 50%- Ultimati]	Note	
1	Fognatura	C.so Dante e zone Imitrofe	44.40361451429165, 8.2700623464015	Intasamento condotte fognarie	0	Interventi di stasamento e rimozione detriti da condotte fognarie	30.000,00 €	0	Intervento tipo b
2	Fognatura	Loc. Passeggeri	44.384678, 8.281733	Messa fuori servizio impianto sollevamento fognatura dovuta ad allagamento	0	Rifacimento impianto sollevamento fognatura	20.000,00 €	0	Intervento tipo b
3	Fognatura	Loc. Carpeneto	44.414394, 8.278661	Messa fuori servizio impianto sollevamento fognatura dovuta ad allagamento	0	Rifacimento impianto sollevamento fognatura	20.000,00 €	0	Intervento tipo b
4	Fognatura	Loc. Tecchio	44.40752990805388, 8.275928665645026	Messa fuori servizio tratto fognario	0	Ripristino tratto fognario	10.000,00 €	0	Intervento tipo b
5	Fognatura	Stada Sant'Anna	44.39795437231243, 8.273468367652118	Danneggiamento tratti di condotta fognaria	0	Ripristino tratti di condotta fognaria	7.000,00 €	0	Intervento tipo b
						Totali	87.000,00 €		









