



## C.I.R.A. s.r.l

Sede legale e Impianto di depurazione:  
17058 Dego, Loc. Piano 6/A (SV) – tel. (019) 5778013  
C.F. 92054820094 - P.I. 01221980095  
Pec:consorziocirasu@pcert.postecert.it

Prot. n. 533/2024 del 27/10/2024

**Comune di: Dego**

**Evento alluvionale del 26 e 27 ottobre 2024**

**Tecnico incaricato della rilevazione: Ing. Maurizio Valle**

### **VERBALE DI ACCERTAMENTO SOMMA URGENZA**

**(ai sensi dell'articolo n. 140 c. 1 del D.lgs 36/2023 e s.m.i)**

Il sottoscritto Ing. Maurizio Valle Direttore Generale della Società C.I.R.A. S.r.l, attuale gestore del SII nel Comune in oggetto a seguito delle verifiche del personale tecnico operativo C.I.R.A condotte sul territorio, dalle analisi dei dati registrati dal sistema di telecontrollo, e delle segnalazioni pervenute al servizio di pronto intervento ha accertato che a seguito dell'evento alluvionale di cui all'oggetto sono intercorse le criticità esposte nell'All.1,

**VISTO e RICHIAMATO l'Art. 140 c.1 del D.lgs 36/2023 e s.m.i (Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile)**

#### **CONSIDERATO:**

- che permane una situazione estremamente critica con elevato rischio di malfunzionamento dell'infrastruttura coinvolta, che necessita di interventi immediati cui all'All.1,
- che le opere per un importo stimato di cui all'All.1, dovranno avere immediato avvio;

**DICHIARA** con il presente verbale, redatto ai sensi dell'art. 140 del D.lgs. D.lgs 36/2023 e s.m.i, che i lavori di cui trattasi rivestono carattere di somma urgenza, riservandosi di compilare la perizia giustificativa della spesa per l'esecuzione dei lavori stessi, ai fini dell'approvazione ai sensi dell'art. 140, comma 4, del D.lgs 36/2023 e s.m.i.

**Il Direttore Generale**

**Ing. Maurizio Valle**

  
C.I.R.A. S.R.L.  
Loc. Piano 6/A – 17058 DEGO (SV)  
C.F.: 92054820094 - P.IVA: 01221980095  
Tel.: 019-5778013 – info@ciraservizioldrifico.it



**C.I.R.A. s.r.l**  
Sede legale e Impianto di depurazione:  
17058 Dego, Loc. Piano 6/A (SV) – tel. (019) 5778013  
C.F. 92054820094 - P.I. 01221980095  
Pec:consorziocirasu@pcert.postecert.it

### All.1 - Evento alluvionale del 26 e 27 ottobre 2024

Comune di:	Dego								
n.	Infrastruttura [Acquedotto, Fognatura, Depurazione]	Ubicazione	[Indirizzo/Posizione]	Descrizione del danno	Funzionalità residua [%]	Descrizione dell'intervento	Costo dell'intervento [€]	SAL [Avviato- Realizzato al 50%- Ultimati]	Note
1	Acquedotto	Loc. Martinetto	44.43693692211911, 8.314310287446737	Rottura briglia di attraversamento acquedotto	0	Rifacimento attraversamento acquedotto in alveo	15.500,00 €	0	Intervento tipo b
2	Acquedotto	Loc. Frassoneta	44.441842890885574, 8.30887236024904	Rottura tubazione di attraversamento acquedotto staffata a opera esistente	0	Rifacimento tubazione di attraversamento acquedotto staffata a opera esistente	10.000,00 €	0	Intervento tipo b
3	Acquedotto	Loc. Collareto	44.45181472602561, 8.311852921817085	Messa fuori servizio quadro elettrico e impianto di bordo macchina comprensivo di opere elettromeccaniche impianto osmosi inversa Loc. Collareto	0	Ripristino quadro elettrico e impianto di bordo macchina comprensivo di opere elettromeccaniche impianto osmosi inversa Loc. Collareto	35.000,00 €	0	Intervento tipo b
4	Acquedotto	Loc. Rio Selvatico	44.415062710797166, 8.368555519782525	Danneggiamento tratti tubazione prese da acquedotto e attraversamento in alveo	0	Rifacimento tratti tubazione prese da acquedotto e attraversamento in alveo	33.500,00 €	0	Intervento tipo b
5	Fognatura	Via Savona	44.44527444530902, 8.3091602491993	Intasamento condotte fognarie	0	Interventi di stasamento e rimozione detriti da condotte fognarie	7.500,00 €	0	Intervento tipo b
							<b>Totale</b>	<b>101.500,00 €</b>	









