



## C.I.R.A. s.r.l

Sede legale e Impianto di depurazione:  
17058 Dego, Loc. Piano 6/A (SV) – tel. (019) 5778013  
C.F. 92054820094 - P.I. 01221980095  
Pec:consorziocirasu@pcert.postecert.it

Prot. n. 585/2025 del 22/09/2025

**Comune di: Cairo Montenotte**

**Evento alluvionale del 22 Settembre 2025**

**Tecnico incaricato della rilevazione:** Ing. Maurizio Valle

### **VERBALE DI ACCERTAMENTO SOMMA URGENZA**

(ai sensi dell'articolo n. 140 c. 1 del D.lgs 36/2023 e s.m.i)

Il sottoscritto Ing. Maurizio Valle Direttore Generale della Società C.I.R.A. S.r.l, attuale gestore del SII nel Comune in oggetto a seguito delle verifiche del personale tecnico operativo C.I.R.A condotte sul territorio, dalle analisi dei dati registrati dal sistema di telecontrollo, e dalle segnalazioni pervenute al servizio di pronto intervento ha accertato che a seguito dell'evento alluvionale di cui all'oggetto sono intercorse le criticità esposte nell>All.1,

**VISTO e RICHIAMATO l'Art. 140 c.1 del D.lgs 36/2023 e s.m.i (Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile)**

#### **CONSIDERATO:**

- che permane una situazione estremamente critica con elevato rischio di malfunzionamento dell'infrastruttura coinvolta, che necessita di interventi immediati cui all>All.1,
- che le opere per un importo stimato di cui all>All.1, comprensivo degli oneri della sicurezza e al netto delle spese tecniche e dell'IVA, dovranno avere immediato avvio;

**DICHIARA** con il presente verbale, redatto ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. D.lgs 36/2023 e s.m.i, che i lavori di cui trattasi rivestono carattere di somma urgenza, riservandosi di compilare la perizia giustificativa della spesa per l'esecuzione dei lavori stessi, ai fini dell'approvazione ai sensi dell'art. 140, comma 4, del D.lgs 36/2023 e s.m.i.

**Il Direttore Generale**  
**Ing. Maurizio Valle**



C.I.R.A. s.r.l.  
Sede legale e Impianto di depurazione:  
17058 Dego, Loc. Piano 6/A (SV) – tel. (019) 5778013  
C.F. 92054820094 - P.I. 01221980095  
Pec:consorziocirrasu@pcert.postecert.it

#### All.1 - Evento alluvionale del 22 Settembre 2025

Comune di:		Cairo Montenotte								
Cod. intervento	Infrastruttura [Acquedotto, Fognatura, Depurazione]	Ubicazione [Indirizzo/Posizione]		Descrizione del danno	Funzionalità residua [%]	Descrizione dell'intervento		Costo dell'intervento [€]	SAL [Avviato-Realizzato al 50%-Ultimati]	Note
25_CAI	1 Fognatura	Via Curiel	44.376873868511574, 8.301699006067679	Danneggiamento briglia longitudinale e tratto di condotta fognaria	0	Rifacimento briglia longitudinale e tratto di condotta fognaria		66.000,00 €	0	Intervento tipo b
25_CAI	2 Fognatura	C.so Dante e zone limitrofe	44.40361451429165, 8.2700623464015	Intasamento condotte fognarie	0	Interventi di stasamento e rimozione defritti da condotte fognarie		14.000,00 €	0	Intervento tipo b
25_CAI	3 Fognatura	Loc. Carpeneto	44.414394, 8.278661	Messa fuori servizio telecontrollo impianto sollevamento fognatura dovuta ad allagamento	0	Rifacimento telecontrollo impianto sollevamento fognatura		6.500,00 €	0	Intervento tipo b
25_CAI	4 Fognatura	Rio Chiappella	44.4293606447031, 8.299372850783614	Danneggiamento briglia longitudinale e tratto di condotta fognaria	0	Rifacimento briglia longitudinale e tratto di condotta fognaria		45.000,00 €	0	Intervento tipo b