



C.I.R.A. s.r.l

Sede legale e Impianto di depurazione:
17058 Dego, Loc. Piano 6/A (SV) – tel. (019) 5778013
C.F. 92054820094 - P.I. 01221980095
Pec:consorziocirasu@pcert.postecert.it

Prot. n. 586/2025 del 22/09/2025

Comune di: Carcare

Evento alluvionale del 22 Settembre 2025

Tecnico incaricato della rilevazione: Ing. Maurizio Valle

VERBALE DI ACCERTAMENTO SOMMA URGENZA

(ai sensi dell'articolo n. 140 c. 1 del D.lgs 36/2023 e s.m.i)

Il sottoscritto Ing. Maurizio Valle Direttore Generale della Società C.I.R.A. S.r.l, attuale gestore del SII nel Comune in oggetto a seguito delle verifiche del personale tecnico operativo C.I.R.A condotte sul territorio, dalle analisi dei dati registrati dal sistema di telecontrollo, e dalle segnalazioni pervenute al servizio di pronto intervento ha accertato che a seguito dell'evento alluvionale di cui all'oggetto sono intercorse le criticità esposte nell'All.1,

VISTO e RICHIAMATO l'Art. 140 c.1 del D.lgs 36/2023 e s.m.i (Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile)

CONSIDERATO:

- che permane una situazione estremamente critica con elevato rischio di malfunzionamento dell'infrastruttura coinvolta, che necessita di interventi immediati cui all'All.1,
- che le opere per un importo stimato di cui all'All.1, comprensivo degli oneri della sicurezza e al netto delle spese tecniche e dell'IVA, dovranno avere immediato avvio;

DICHIARA con il presente verbale, redatto ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. D.lgs 36/2023 e s.m.i, che i lavori di cui trattasi rivestono carattere di somma urgenza, riservandosi di compilare la perizia giustificativa della spesa per l'esecuzione dei lavori stessi, ai fini dell'approvazione ai sensi dell'art. 140, comma 4, del D.lgs 36/2023 e s.m.i.

Il Direttore Generale
Ing. Maurizio Valle



C.I.R.A. s.r.l
Sede legale e Impianto di depurazione:
17058 Dego, Loc. Piano 6/A (SV) – tel. (019) 5778013
C.F. 92054820094 - P.I. 01221980095
Pec:consorziocirasu@pcert.postecert.it

All.1 - Evento alluvionale del 22 Settembre 2025

Comune di:		Carcare								
Cod. intervento	Infrastruttura [Acquedotto, Fognatura, Depurazione]	Ubicazione [Indirizzo/Posizione]		Descrizione del danno	Funzionalità residua [%]	Descrizione dell'intervento		Costo dell'intervento [€]	SAL [Avviato-Realizzato al 50%-Ultimati]	Note
25_CAR	1 Fognatura	Via XXV Aprile	44.362274085310055, 8.286517494299707	Danneggiamento con parziale asportazione dell'alloggiamento e protezione di condotta fognaria	0	Rifacimento condotta fognaria e relativo alloggiamento e sistema di protezione	42.000,00 €	0	Intervento tipo b	
25_CAR	2 Fognatura	Intero territorio comunale	44.35853069296275, 8.288433968711152	Intasamento condotta fognaria	0	Interventi di stasamento e rimozione detriti da condotta fognaria	6.500,00 €	0	Intervento tipo b	
25_CAR	3 Fognatura	Via R. capone	44.34676926150255, 8.309570438046809	Danneggiamento briglia longitudinale e tratto di condotta fognaria	0	Rifacimento briglia longitudinale e tratto di condotta fognaria	23.000,00 €	0	Intervento tipo b	