

Risposte alle richieste di chiarimenti

Oggetto gara: PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO (SETTORI SPECIALI) PER L'AFFIDAMENTO, MEDIANTE ACCORDO QUADRO, DELLA FORNITURA DI VALVOLE A SFERA PER GLI ALLACCI IDRICI ALLA RETE ACQUEDOTTO

Protocollo gara: 221/2025

Ente: CIRA Servizio Idrico

Data creazione report: 30/01/2026 14:15

Chiarimento n. 1 : Richiesta chiarimenti

da **Fornitore** alle 27/01/2026 10:57

Buongiorno,

con la presente siamo a chiedere alcuni chiarimenti relativi alla procedura in corso.

1) Sono richiesti pagamenti di contributi ANAC?

2) Relativamente alla comprova dei requisiti di ordine speciale tramite accesso al FVOE, prima della verifica verrà mandata la richiesta di accesso che dovrà essere da noi accettata?

Oppure i documenti di verifica dovranno essere già caricati nel Fascicolo prima della scadenza della presentazione dell'offerta?

In attesa di gentile riscontro, porgiamo cordiali saluti.

Risposta n. 1 :

Re:Richiesta chiarimenti

da **Ente** alle 29/01/2026 14:48

Buongiorno,

1) ai sensi della delibera ANAC n. 598 del 30.12.2024, la procedura in oggetto risulta esente dal contributo.

2) la richiesta di accesso al fascicolo FVOE dovrà essere accettata dall'Operatore Economico, il quale, ai sensi dell'art. 4.3 del Disciplinare di gara, è tenuto ad inserire i dati e le informazioni richieste per la comprova dei requisiti.

C.I.R.A. Srl

Chiarimento n. 2 : Fatturazione prestazioni

da **Fornitore** alle 27/01/2026 11:57

Buongiorno

con la presente siamo a comunicare la ns impossibilità di sospendere la fatturazione attendendo l'emissione del certificato di pagamento entro il mese successivo a quello di competenza.

Questo perchè, trattandosi di una mera fornitura di beni, dal punto di vista fiscale, siamo tenuti alla fatturazione nel mese di spedizione.

Di prassi, la ns organizzazione fattura giornalmente ogni ddt emesso.

Attendiamo Vs cortese riscontro in merito.

Risposta n. 2 :

Re:Fatturazione prestazioni

da **Ente** alle 29/01/2026 14:54

Lo Stato di Avanzamento e il relativo Certificato di Pagamento verranno trasmessi all'Appaltatore secondo le modalità previste dalla documentazione di gara ed entro in termini previsti dalla normativa Iva vigente per l'emissione della fattura elettronica.

C.I.R.A. Srl

Chiarimento n. 3 : Richiesta chiarimento - requisiti sui materiali

da **Fornitore** alle **28/01/2026 16:58**

Buongiorno

al punto 5) REQUISITI SUI MATERIALI dell'art. 18 del Capitolato Speciale d'Appalto, viene indicato quanto segue: "**Corpo Valvola**: Ottone resistente alla dezincificazione (DZR - Dezincification Resistant - es. leghe CW602N o CW724R), in conformità al D.M. 174/04."

Considerato che, per quanto riguarda il materiale oggetto di gara, in gran parte della ns produzione e di quella del settore viene

impiegato l'ottone **CW617N**, con la presente siamo a chiedere di ammettere deroga relativamente al materiale utilizzato per il corpo della valvola.

In attesa di Vs riscontro in merito, porgiamo cordiali saluti.

Risposta n. 3 :

Re:Richiesta chiarimento - requisiti sui materiali

da **Ente** alle **29/01/2026 15:00**

Il materiale oggetto della procedura di gara dovrà essere conforme alle specifiche tecniche previste dalla documentazione di gara, con particolare riferimento a quanto stabilito dall'art. 18 del Capitolato Speciale d'Appalto.

C.I.R.A. Srl