

Rapporto di prova n°: **25LA16299 rev.00 del 11/08/2025**

Committente

C.I.R.A. SRL

LOCALITA' PIANO, 6/A
17058 DEGO SV

Dati del campione

Data Ricevimento: 16/07/2025

Matrice: acque destinate al consumo umano

(S)Descrizione Campione: 35 - ZdF-U3 - UR138 - Liguria 184 - Temp.: 18.5°C



25LA16299

Dati di campionamento

(S) Data: 16/07/2025

(S) Ora: 06.30.00

(S) Campionato da: cliente, Ing. Roberto Ghi

(S) Presso: Comune di Urbe - Via Marasca Pozzetto sotto vasca

(S) Modalità di campionamento: ---

(S) Valori limite riferiti a: Decreto Legislativo 23 febbraio 2023, n° 18 e s.m.i.

Prova Metodo	U.M.	Risultato	Incertezza / Intervallo di confidenza	Valore limite	Data Inizio Data Fine
^A arsenico EPA 6020B 2014	µg/l	1,1	±0,1	10	16/07/2025 17/07/2025
^A calcio EPA 6020B 2014	mg/l	8,9	±0,9	>30	16/07/2025 17/07/2025
^A magnesio EPA 6020B 2014	µg/l	3200	±320	>10000	16/07/2025 17/07/2025
^A manganese EPA 6020B 2014	µg/l	2,0	±0,2	50	16/07/2025 17/07/2025
^A potassio EPA 6020B 2014	mg/l	0,25	±0,02		16/07/2025 17/07/2025
^A sodio EPA 6020B 2014	µg/l	2600	±260		16/07/2025 17/07/2025
^A ione bicarbonato APAT CNR IRSA 2010 B Man 29 2003	meq/l	1,3	±0,0		18/07/2025 18/07/2025
^A ione cloruro UNI EN ISO 10304-1: 2009	µg/l	4200	±240		21/07/2025 22/07/2025
^A fluoruri UNI EN ISO 10304-1: 2009	mg/l	< 0,10		1,5	21/07/2025 22/07/2025
^A ione nitrato UNI EN ISO 10304-1: 2009	mg/l	2,5	±0,4	50	21/07/2025 22/07/2025
^A residuo secco a 180°C APAT CNR IRSA 2090 A Man 29 2003	mg/l	68	±7	>100	17/07/2025 17/07/2025
^A solfati UNI EN ISO 10304-1: 2009	µg/l	3500	±280		21/07/2025 22/07/2025
^A colore APAT CNR IRSA 2020 A Man 29 2003		incolore			16/07/2025 16/07/2025
^A odore APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003		inodore			16/07/2025 16/07/2025
^A Conta Enterococchi ISO 7899-2:2000	UFC/100ml	0	[-]	0	17/07/2025 19/07/2025

Documento firmato digitalmente ai sensi del D Lgs N.82 del 7 marzo 2005 e s.m.i

I risultati contenuti nel presente Rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione oggetto di analisi. Il presente Rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta di Chelab.

CHELAB S.r.l. - Socio Unico, Company subject to the direction and coordination of Mérieux NutriSciences Corporation
Head Office: Via Fratta 25 31023 Resana, Italy Phone +39 0423.7177 Fax +39 0423.715058 www.merieuxnutrisciences.com/it
VAT nr. IT 01500900269, R.E.A Treviso n. 156079 Fully paid up € 103.480,00.

Segue rapporto di prova n°: **25LA16299 rev.00**

Prova Metodo	U.M.	Risultato	Incertezza / Intervallo di confidenza	Valore limite	Data Inizio Data Fine
^A Azoto ammoniacale (come NH ₄) ISO 23695:2023	mg/l NH ₄	0,046	±0,004		17/07/2025 17/07/2025
^A disinfettante residuo APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003	mg/l	< 0,02			16/07/2025 16/07/2025
^A durezza APAT CNR IRSA 2040 B Man 29 2003	F°	5,0	±0,5	>15	17/07/2025 17/07/2025
^A ione nitrito UNI EN ISO 10304-1: 2009	mg/l	< 0,1		0,5	21/07/2025 22/07/2025
^A Conta Batteri coliformi UNI EN ISO 9308-1: 2017	UFC/100ml	6	[-]	0	17/07/2025 18/07/2025
^A conducibilità elettrica APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003	µS/cm	97	±5	2500	16/07/2025 17/07/2025
^A Conta delle colonie a 22°C UNI EN ISO 6222: 2001	UFC/ml	76	[-]		17/07/2025 21/07/2025
^A Conta Escherichia coli UNI EN ISO 9308-1: 2017	UFC/100ml	0	[-]	0	17/07/2025 18/07/2025
^A pH APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	unità pH	6,9	±0,1	6,5-9.5	16/07/2025 17/07/2025
^A torbidità APAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003	mg/l SiO ₂	< 1			17/07/2025 17/07/2025

A: Prova eseguita presso il Laboratorio di Cairo Montenotte (SV) C.so Stalingrado, 50

B: Prova eseguita presso il Laboratorio di Porto Torres (SS) Via Giovanni da Verrazzano Z.I.

III: Prova eseguita fuori sede. La sede di riferimento compare vicino ai singoli parametri da campo.

#: Prova eseguita da laboratorio terzo

§: Dati forniti dal cliente

MDL : Method Detection Limit

U.M. : Unità di Misura

S.S.: Sostanza secca

<: Il risultato è da intendersi inferiore al limite di quantificazione (LOQ)

Note

Batteri coliformi a 37°C: il superamento del loro valore di parametro (0 UFC/100ml) può essere tollerato fino ad un valore soglia di 10 UFC/100ml qualora non siano contemporaneamente presenti indicatori di contaminazione fecale quali Enterococchi e Escherichia coli.

Metodo UNI EN ISO 6222:2001: tecnica di semina per inclusione - terreno Yeast Extract Agar

L'incertezza indicata è l'incertezza estesa analitica corrispondente ad un fattore di copertura k approssimato a 2 che, per una distribuzione normale dei dati, corrisponde ad un intervallo di fiducia del 95%.

Per i parametri microbiologici su matrici acquose, l'intervallo di confidenza è calcolato con un fattore di copertura pari a 2 e con un livello di fiducia del 95% secondo la norma ISO 8199:2018.

I risultati riportati sul rapporto di prova non sono corretti per il fattore di recupero in quanto il medesimo rientra nei limiti di accettabilità, qualora previsti, dei singoli metodi di prova.

I giudizi di conformità / non conformità eventualmente riportati si riferiscono ai parametri analizzati e si basano sul confronto del risultato con i valori di riferimento senza considerare l'incertezza e/o l'intervallo di confidenza della misura.

Le sommatorie di più composti, qualora presenti, sono state calcolate con il criterio lower bound; il LOQ della somma corrisponde al LOQ più elevato tra quelli determinati per le singole sostanze concorrenti alla sommatoria.

Documento firmato digitalmente ai sensi del D Lgs N.82 del 7 marzo 2005 e s.m.i

I risultati contenuti nel presente Rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione oggetto di analisi. Il presente Rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta di Chelab.

CHELAB S.r.l. - Socio Unico, Company subject to the direction and coordination of Mérieux NutriSciences Corporation

Head Office: Via Fratta 25 31023 Resana, Italy Phone +39 0423.7177 Fax +39 0423.715058 www.merieuxnutrisciences.com/it

VAT nr. IT 01500900269, R.E.A Treviso n. 156079 Fully paid up € 103.480,00.

Segue rapporto di prova n°: **25LA16299 rev.00**

Il laboratorio declina ogni responsabilità in merito ai dati forniti dal cliente.

Ove i metodi lo richiedono, si garantisce il rispetto di tutte le condizioni ambientali necessarie al corretto svolgimento delle prove analitiche.

I risultati riportati nel presente rapporto di prova si riferiscono unicamente al campione effettivamente sottoposto a prova e, se fornito dal cliente, così come ricevuto.

Nel caso in cui il campione si presenti con alterazioni tali da poter influenzare i risultati analitici, ma il cliente ne chieda comunque l'analisi, il laboratorio declina ogni responsabilità.

Persone che possono autorizzare i Rapporti di Prova:

Dott. Massimiliano Brignone, Direttore della Sede di Cairo Montenotte

Dott. Stefano Pinna, Direttore della Sede di Porto Torres

Dott.ssa Tiziana Giusto, Direttore Responsabile del Laboratorio Rifiuti

Dott. Glauco Barbero, Responsabile del Settore Aria, Acqua, Terre di Cairo Montenotte

Dott.ssa Barbara Bergero, Responsabile del Settore Microbiologia, Microscopia, Ecotossicologia

Dott.ssa Elena Solari, Vice Responsabile del Settore Microbiologia, Microscopia, Ecotossicologia

Dott.ssa Silvia Mirengo, Coordinatore Laboratorio Rifiuti

Il presente rapporto di prova è firmato digitalmente da:

Dott. Glauco Barbero
Ordine Interprovinciale dei Chimici e dei Fisici
della Liguria n°1204

----- **Fine rapporto di prova** -----

Documento firmato digitalmente ai sensi del D Lgs N.82 del 7 marzo 2005 e s.m.i

I risultati contenuti nel presente Rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione oggetto di analisi. Il presente Rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta di Chelab.

CHELAB S.r.l. - Socio Unico, Company subject to the direction and coordination of Mérieux NutriSciences Corporation

Head Office: Via Fratta 25 31023 Resana, Italy Phone +39 0423.7177 Fax +39 0423.715058 www.merieuxnutrisciences.com/it

VAT nr. IT 01500900269, R.E.A Treviso n. 156079 Fully paid up € 103.480,00.