



**C.I.R.A. S.r.l.**

**RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO –  
OBIETTIVI DI QUALITÀ PER IL BIENNIO 2026-  
2027, PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI E PIANO  
DELLE OPERE STRATEGICHE (POS)**

**(Determina DTAC 2/2026 – Allegato 2)**

## Indice

|          |                                                                            |          |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Informazioni preliminari</b>                                            | <b>4</b> |
| <b>2</b> | <b>Prerequisiti</b>                                                        | <b>4</b> |
| 2.1      | Disponibilità e affidabilità dei dati di misura dei volumi                 | 4        |
| 2.2      | Conformità alla normativa sulla qualità dell'acqua distribuita agli utenti | 6        |
| 2.3      | Conformità alla normativa sulla gestione delle acque reflue urbane         | 7        |
| 2.4      | Disponibilità e affidabilità dei dati di qualità tecnica                   | 7        |
| <b>3</b> | <b>Macro-indicatori di qualità tecnica</b>                                 | <b>7</b> |
| 3.1      | M0 – Resilienza Idrica                                                     | 7        |
| 3.1.1    | Stato delle infrastrutture e criticità                                     | 7        |
| 3.1.2    | Obiettivi 2026-2027                                                        | 8        |
| 3.1.3    | Investimenti infrastrutturali                                              | 8        |
| 3.1.4    | Interventi gestionali                                                      | 9        |
| 3.2      | M1 - Perdite idriche                                                       | 9        |
| 3.2.1    | Stato delle infrastrutture e criticità                                     | 9        |
| 3.2.2    | Obiettivi 2026-2027                                                        | 9        |
| 3.2.3    | Investimenti infrastrutturali                                              | 10       |
| 3.2.4    | Interventi gestionali                                                      | 11       |
| 3.3      | M2 – Interruzioni del servizio                                             | 11       |
| 3.3.1    | Stato delle infrastrutture e criticità                                     | 11       |
| 3.3.2    | Obiettivi 2024-2025                                                        | 11       |
| 3.3.3    | Investimenti infrastrutturali                                              | 12       |
| 3.3.4    | Interventi gestionali                                                      | 12       |
| 3.4      | M3 – Qualità dell'acqua erogata                                            | 12       |
| 3.4.1    | Stato delle infrastrutture e criticità                                     | 12       |
| 3.4.2    | Obiettivi 2026-2027                                                        | 12       |
| 3.4.3    | Investimenti infrastrutturali                                              | 13       |
| 3.4.4    | Interventi gestionali                                                      | 13       |
| 3.5      | M4 – Adeguatezza del sistema fognario                                      | 13       |
| 3.5.1    | Stato delle infrastrutture e criticità                                     | 13       |
| 3.5.2    | Obiettivi 2026-2027                                                        | 13       |
| 3.5.3    | Investimenti infrastrutturali                                              | 14       |
| 3.5.4    | Interventi gestionali                                                      | 14       |
| 3.6      | M5 – Smaltimento fanghi in discarica                                       | 14       |
| 3.6.1    | Stato delle infrastrutture e criticità                                     | 14       |
| 3.6.2    | Obiettivi 2026-2027                                                        | 15       |
| 3.6.3    | Investimenti infrastrutturali                                              | 15       |
| 3.6.4    | Interventi gestionali                                                      | 15       |
| 3.7      | M6 – Qualità dell'acqua depurata                                           | 16       |
| 3.7.1    | Stato delle infrastrutture e criticità                                     | 16       |
| 3.7.2    | Obiettivi 2024-2025                                                        | 16       |
| 3.7.3    | Investimenti infrastrutturali                                              | 16       |
| 3.7.4    | Interventi gestionali                                                      | 17       |

|           |                                                                                                                         |           |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>4</b>  | <b>Macro-indicatori di qualità contrattuale .....</b>                                                                   | <b>18</b> |
| 4.1       | MC1 - Avvio e cessazione del rapporto contrattuale.....                                                                 | 18        |
| 4.1.1     | Criticità .....                                                                                                         | 18        |
| 4.1.2     | Obiettivi 2026-2027 .....                                                                                               | 18        |
| 4.1.3     | Investimenti infrastrutturali .....                                                                                     | 18        |
| 4.2       | MC2 - Gestione del rapporto contrattuale e accessibilità al servizio .....                                              | 19        |
| 4.2.1     | Criticità .....                                                                                                         | 19        |
| 4.2.2     | Obiettivi 2026-2027 .....                                                                                               | 19        |
| 4.2.3     | Investimenti infrastrutturali .....                                                                                     | 19        |
| <b>5</b>  | <b>Indicatori di sostenibilità energetica ed ambientale.....</b>                                                        | <b>20</b> |
| 5.1       | Obiettivi 2026-2027 .....                                                                                               | 20        |
| 5.2       | Valutazione performance al 2025 .....                                                                                   | 20        |
| <b>6</b>  | <b>Interventi associati ad altre finalità .....</b>                                                                     | <b>22</b> |
| <b>7</b>  | <b>Piano delle Opere Strategiche (POS).....</b>                                                                         | <b>23</b> |
| <b>8</b>  | <b>Eventuali istanze specifiche.....</b>                                                                                | <b>25</b> |
| 8.1       | Istanza per mancato rispetto di alcuni prerequisiti .....                                                               | 26        |
| 8.2       | Istanza per operazioni di aggregazione gestionale .....                                                                 | 26        |
| 8.3       | Istanza per considerazione di prelievi non ancora assentiti nel calcolo di M0 .....                                     | 27        |
| 8.4       | Altro.....                                                                                                              | 27        |
| <b>9</b>  | <b>Ulteriori elementi informativi .....</b>                                                                             | <b>27</b> |
| <b>10</b> | <b>Dati di qualità tecnica per gli anni 2025 relativi al nuovo perimetro di gestione (eventuale) .....</b>              | <b>27</b> |
| <b>11</b> | <b>Dati di qualità contrattuale per l'anno 2025 coerenti con i più recenti accadimenti gestionali (eventuale) .....</b> | <b>27</b> |

## 1 Informazioni preliminari

La presente relazione costituisce atto funzionale ed a corredo dell'Istanza di aggiornamento tariffario condotta mediante applicazione del metodo tariffario idrico per il quarto periodo regolatorio MTI-4 aggiornamento secondo quanto previsto dalla Deliberazione 639/2023/R/IDR integrata con la Deliberazione 582/2025/R/IDR.

Preso atto della dichiarazione del legale rappresentante del gestore attestante la veridicità dei dati rilevanti ai fini della disciplina dalla qualità tecnica, nel seguito si illustrano sinteticamente gli esiti dell'attività - compiuta dall'Ente di governo dell'ambito - di verifica e validazione delle informazioni fornite dal gestore medesimo, indicando le eventuali modifiche o integrazioni apportate secondo criteri funzionali alla definizione di una base informativa completa, coerente e congrua.

## 2 Prerequisiti

Nel presente capitolo sono riepilogate le informazioni rilevanti ai fini della determinazione dei prerequisiti di cui agli articoli 20, 21, 22 e 23 della RQTI, allo scopo di valutare l'ammissibilità dei pertinenti macro-indicatori di qualità tecnica al meccanismo incentivante per il biennio 2026-2027.

### 2.1 Disponibilità e affidabilità dei dati di misura dei volumi

Nel presente paragrafo si illustrano i criteri adottati ai fini della valutazione del prerequisito Preq1, relativamente alla determinazione dei volumi di processo e di utenza, con particolare riferimento alla stima dei volumi non misurati.

Con riferimento all'art. 20 della RQTI è prevista l'esclusione dal meccanismo di incentivazione per i gestori che nell'anno di riferimento non dispongano dei dati di misura per la determinazione del volume di perdite totali, o qualora tali dati risultino non affidabili.

A tal proposito, C.I.R.A. S.r.l. ha formulato, in sede di dichiarazione tariffaria MTI-4, il rinnovo di specifica **istanza** ai sensi del comma 5.3, lett. b), della deliberazione 917/2017/R/IDR.

In tale istanza la società ha richiesto la temporanea applicazione (fino al 2027) del meccanismo incentivante ai soli macro-indicatori (M0 - "Resilienza idrica", M2 - "Interruzioni del servizio", M3 - "Qualità dell'acqua erogata", M4 - "Adeguatezza del sistema fognario", M5 - "Smaltimento fanghi in discarica" e M6 - "Qualità dell'acqua depurata"); quanto sopra al fine di possedere le tempistiche necessarie legate al soddisfacimento del prerequisito Preq1, tenendo in considerazione lo sviluppo degli interventi previsti per il superamento delle criticità afferenti ad esso.

Al fine di valutare la disponibilità e affidabilità dei dati, sono richieste le seguenti soglie minime di misura per la determinazione del volume di perdite totali  $WL_{TOT}^a$ :

- 70% della sommatoria dei volumi di processo, presi ognuno in valore assoluto, misurati; tali volumi si considerano misurati se, per almeno l'80% dell'anno cui sono riferiti, provengono da letture effettuate sui misuratori.
- 90% della sommatoria dei volumi di **utenza misurati**; tali volumi si ritengono misurati se relativi ad utenti dotati di misuratore e per i quali si abbia almeno un consumo derivante da misura

validata (da lettura o autolettura) nell'anno a cui sono riferiti i volumi o nell'anno precedente.

L'analisi dei dati disponibili in riferimento all'anno 2025, ha evidenziato la verifica delle condizioni di cui all'art. 20 della RQTI, unicamente per i **volumi di utenza** in quanto superiori al 90%, mentre i **volumi di processo sono inferiori al 70%** (pur segnalando l'intensa attività effettuata dal gestore nelle annualità 2025-2026 (con miglioramento dell'indicatore WP "Quota di volumi di processo misurati" dal precedente 56,4% all'attuale 57,4%) che risulterà tangibile per tale prerequisite, in relazione all'attuale perimetro in esame, a far data dall'annualità di riferimento 2026).

In riferimento al Volume Utenza si segnalano i seguenti aspetti legati al soddisfacimento del target:

- potenziamento del processo di rilievo delle letture;
- mantenimento del processo di sostituzione dei misuratori.

In riferimento al Volume di processo si segnalano i seguenti aspetti legati al mancato raggiungimento del target:

- Incremento recente del perimetro gestionale con necessità di installazione dei misuratori, non presenti nelle precedenti gestioni.
- Integrazione di nuove misure di processo, al fine del corretto utilizzo del dato per uniformare le esigenze di distrettualizzazione, con inserimento progressivo di esse correlato allo sviluppo del Progetto M2C4-I4.2\_035 - Piano di mappatura, georeferenziazione e distrettualizzazione reti acquedotto con riabilitazione di tratti di rete nei Comuni di Bormida, Carcare, Cosseria, Dego, Mallare, Millesimo, Pallare, Piana Crixia, Plodio, Roccavignale, Urbe.

I valori dei volumi di processo e di utenza relativi agli anni 2025 sono i seguenti:

| Notazione dato                                                          | Descrizione dato                                                                                                                            | UdM | Valore Anno 2025 |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------|
| <b>Valutazione prerequisite e indicazione istanze presentate per M1</b> |                                                                                                                                             |     |                  |
| WP <sub>tot</sub>                                                       | Somma dei volumi di processo totali (presi ognuno in valore assoluto)                                                                       | mc  | 2.807.950        |
| WP <sub>m</sub>                                                         | Somma dei volumi di processo misurati                                                                                                       | mc  | 1.611.509        |
| WP                                                                      | Quota volumi di processo misurati                                                                                                           | %   | 57,4%            |
| WU <sub>tot</sub>                                                       | Somma dei volumi di utenza totali                                                                                                           | mc  | 1.207.420        |
| WU <sub>m</sub>                                                         | Somma dei volumi di utenza misurati                                                                                                         | mc  | 1.180.380        |
| WU                                                                      | Quota volumi di utenza misurati                                                                                                             | %   | 97,8%            |
| Preq1                                                                   | Indicare se il prerequisite sulla disponibilità e affidabilità dei dati di misura è stato conseguito (prerequisite Preq1)                   | -   | NO               |
| Preq4 <sub>M1</sub>                                                     | Indicare l'esito della validazione ai fini della valutazione della disponibilità e affidabilità dei dati per M1 (prerequisite Preq4)        | -   | Adeguito         |
| Ist_M1geo                                                               | Indicare se è stata formulata istanza ai sensi del comma 7.3 della RQTI                                                                     | -   |                  |
| Ist <sub>0,M1</sub>                                                     | Indicare se è stata formulata istanza per eventi imprevisti e imprevedibili che hanno comportato il mancato rispetto degli obiettivi per M1 | -   |                  |

Per quanto riguarda i volumi di processo la quota parte di volume non misurata viene tipicamente stimata con criterio pro quota die utilizzando i valori di lettura disponibili; in assenza di letture il volume annuo viene stimato pari a 0, oppure determinato mediante simulazioni idrauliche basate su valori di punti limitrofi.

Per i volumi di utenza la quota parte non misurata viene calcolata dal gestionale utenza sempre con il criterio pro quota sulla base dei valori di consumo medio annuo Ca.

Il servizio acquedotto è stato acquisito da C.I.R.A. S.r.l. nell'anno 2017 e il passaggio dai precedenti gestori è avvenuto senza trasferimento dei dati tecnici.

Sussistono gestioni per le quali il processo di aggregazione risulta schedato con completamento previsto nel 2029, per esse, si ipotizza di incontrare una serie di difficoltà legate al trasferimento dei dati afferenti alle reti, estremamente lacunosi od assenti totalmente, come osservato nel pregresso. Si ipotizza quindi la presenza di un periodo transitorio entro il quale il Gestore si troverà ad operare al fine di sanare il gap infrastrutturale presente, che potrà impattare sui tempi necessari per convergere pienamente, a livello di gestione globale, sul rispetto del prerequisito Preq1.

In funzione di quanto sopra dettagliato si conferma pertanto l'istanza ai sensi del comma 5.3, lett. b), della deliberazione 917/2017/R/IDR, già avanzata nella precedente dichiarazione tariffaria MTI-4, accolta con Deliberazione ARERA 16 LUGLIO 2024 n. 299/2024/R/IDR così come circostanziato nel successivo Capitolo 8.

Il tempo massimo previsto per il raggiungimento del prerequisito Preq1, a livello globale è stimato entro il 31/12/2027.

## 2.2 Conformità alla normativa sulla qualità dell'acqua distribuita agli utenti

Ai sensi dell'art. 21 della RQTI, C.I.R.A. risulta:

|                                                                                                                                                                       |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| a) essersi dotata delle procedure per l'adempimento agli obblighi di verifica della qualità dell'acqua destinata al consumo umano ai sensi <i>pro tempore</i> vigente | SI |
| b) aver applicato le richiamate procedure                                                                                                                             | SI |
| c) aver ottemperato alle disposizioni regionali eventualmente emanate in materia                                                                                      | SI |
| d) aver eseguito il numero minimo annuale di controlli interni, ai sensi <i>pro tempore</i> vigente                                                                   | SI |

C.I.R.A. S.r.l. di concerto con l'Autorità Sanitaria Locale ha stabilito i parametri di osservazione, le frequenze e i controllo/revisione dei punti di campionamento al fine di garantire il controllo qualitativo dell'acqua destinata al consumo umano.

Nel corso del 2025, di concerto con l'ASL competente, sono stati inseriti nuovi punti caratteristici per il monitoraggio dei sistemi acquedottistici di recente gestione e per la valutazione delle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano, tramite coordinamento di Regione Liguria.

Il criterio di determinazione del parametro "Numero minimo di campioni (da controlli interni) che il gestore è tenuto a eseguire nell'anno" (CACQ\_min) deriva dal protocollo di intesa condiviso con

ASL2 Savonese, in riferimento ai parametri previsti al D.Lgs. 18/2023 ai sensi della Tabella 1 dell'Allegato II del Decreto stesso.

In accordo con ASL2 Savonese e in riferimento ai controlli analitici sui punti di campionamento programmati per l'annualità 2025, si rappresenta che i parametri di controllo qualitativo dell'acqua destinata al consumo umano sono stati armonizzati ai contenuti normativi espressi dal D.Lgs.18/2023 di attuazione della Direttiva (UE) 2020/2184, del 16 dicembre 2020.

Al momento non è stata ancora effettuata alcuna valutazione del rischio approvata dal Ministero della Salute.

## 2.3 Conformità alla normativa sulla gestione delle acque reflue urbane

Ai sensi dell'art. 22 della RQTI, non sono presenti nel territorio gestito agglomerati oggetto delle condanne della Corte di Giustizia Europea - pronunciate il 19 luglio 2012 (causa C-565/10), il 10 aprile 2014 (causa C-85/13) e il 6 ottobre 2021 (causa C-668/19) - e non ancora dichiarati conformi alla direttiva 91/271/CEE, alla data del 31 dicembre di ciascun anno (a-1).

Nel territorio gestito non sono presenti agglomerati oggetto di procedura di infrazione 2059/2014 o EU-Pilot.

## 2.4 Disponibilità e affidabilità dei dati di qualità tecnica

In esito all'attività di validazione non si sono evidenziate situazioni di criticità e/o carenze nella disponibilità e affidabilità dei dati di qualità tecnica comunicati.

| DISPONIBILITA' E AFFIDABILITA' DEI DATI DI QUALITA' TECNICA |                                                                                                                 |          |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Prerequisito                                                | Descrizione dato                                                                                                | 2025     |
| Preq4 <sub>M0</sub>                                         | Indicare l'esito della validazione ai fini della valutazione della disponibilità e affidabilità dei dati per M0 | Adeguito |
| Preq4 <sub>M1</sub>                                         | Indicare l'esito della validazione ai fini della valutazione della disponibilità e affidabilità dei dati per M1 | Adeguito |
| Preq4 <sub>M2</sub>                                         | Indicare l'esito della validazione ai fini della valutazione della disponibilità e affidabilità dei dati per M2 | Adeguito |
| Preq4 <sub>M3</sub>                                         | Indicare l'esito della validazione ai fini della valutazione della disponibilità e affidabilità dei dati per M3 | Adeguito |
| Preq4 <sub>M4</sub>                                         | Indicare l'esito della validazione ai fini della valutazione della disponibilità e affidabilità dei dati per M4 | Adeguito |
| Preq4 <sub>M5</sub>                                         | Indicare l'esito della validazione ai fini della valutazione della disponibilità e affidabilità dei dati per M5 | Adeguito |
| Preq4 <sub>M6</sub>                                         | Indicare l'esito della validazione ai fini della valutazione della disponibilità e affidabilità dei dati per M6 | Adeguito |

I dati necessari al calcolo dei macro-indicatori di qualità tecnica sono in ogni caso stati forniti all'Ente di Governo d'Ambito nel formato indicato da ARERA.

## 3 Macro-indicatori di qualità tecnica

### 3.1 M0 – Resilienza Idrica

#### 3.1.1 Stato delle infrastrutture e criticità

Le principali criticità riconducibili al macro-indicatore M0 sono:

| Sigla e nome criticità                                                                                            | Considerazioni alla luce dello stato delle infrastrutture    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| APP1.1 Insufficienza quantitativa del sistema delle fonti e/o sovrasfruttamento delle fonti di approvvigionamento | Necessità di potenziamento del sistema di approvvigionamento |

### 3.1.2 Obiettivi 2026-2027

Di seguito gli obiettivi per il biennio 2026 relativi al macroindicatore in oggetto sintetizzati nel foglio "Riepilogo\_RQTI" presente nel file RDT\_2026.

| Macro-indicatore |                                                      | Valori 2025 per definizione obiettivi | Definizione obiettivo 2026 | Definizione obiettivo 2027 |
|------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| M0               | M0a                                                  | Adeguito                              |                            |                            |
|                  | M0b                                                  | 0,57                                  |                            |                            |
|                  | DISP                                                 | 0,63                                  | 4.782.315                  | 4.806.226                  |
|                  | Classe                                               | 4.758.522                             | C                          | C                          |
|                  | Obiettivo RQTI                                       | C                                     | +0,5% di DISP              |                            |
|                  | Valore obiettivo DISP                                | +0,5% di DISP                         | 4.806.226                  |                            |
|                  | Anno di riferimento per valutazione obiettivo per M0 | 2025                                  |                            |                            |

### 3.1.3 Investimenti infrastrutturali

Gli interventi infrastrutturali presenti all'interno del piano degli interventi riguardano principalmente la fase di progettazione di un intervento di natura sovraordinata a valere presso il Piano Nazionale di Interventi Infrastrutturali e per la Sicurezza nel Settore idrico – PNISSE di cui al Decreto Interministeriale n. 350 del 25/10/2022.

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Titolo proposta</b>         | REALIZZAZIONE NUOVA RETE DI ADDUZIONE IDRICA – COLLEGAMENTO OSIGLIA MILLESIMO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Descrizione sintetica</b>   | La proposta progettuale consiste nella realizzazione di un'opera acquedottistica di rilevanza strategica mediante la posa di un nuovo tratto di rete di adduzione idrica di circa 10 km di estensione, allo scopo di utilizzare la risorsa naturalmente presente nell'invaso esistente nel territorio del Comune di Osiglia, garantendo ai comuni dell'intero comprensorio, maggior disponibilità idrica, minimizzazione delle interruzioni di fornitura, miglior utilizzo della risorsa idrica con riduzione degli oneri energetici di sollevamento ad oggi presenti nel sistema acquedotto, in particolare esso risulta finalizzato a fornire garanzia di approvvigionamento di risorsa idrica in primis per i Comuni di Millesimo e Cosseria, con benefici diretti verso i comuni di Carcare, Roccavignale, Pallare, Plodio e Bormida e potenziale estensione ai comuni di Cairo Montenotte e Cengio (attualmente in regime di gestione salvaguardata). |
| Importo totale dell'intervento | 7.221.096,45 (in € al netto di iva)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Risorse richieste su Piano     | 6.137.931,98 (in € al netto di iva)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Altre risorse pubbliche        | Fonte di finanziamento: DA TARIFFA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                | 1.083.164,47 (in € al netto di iva)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|              | 2026                                       | 2027                                       | 2028                                       | 2029                                       |
|--------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| ID Criticità | Entrate in esercizio<br>(lordo contributi) | Entrate in esercizio<br>(lordo contributi) | Entrate in esercizio<br>(lordo contributi) | Entrate in esercizio<br>(lordo contributi) |
| APP1.1       | 0                                          | 110.000                                    | 0                                          | 0                                          |

### 3.1.4 Interventi gestionali

Per risolvere le criticità afferenti al macro-indicatore M0 non sono previsti interventi di tipo gestionale che generino oneri aggiuntivi rispetto ai costi operativi già inclusi nel VRG.

## 3.2 M1 - Perdite idriche

### 3.2.1 Stato delle infrastrutture e criticità

Le principali criticità riconducibili al macro-indicatore M1 in oggetto sono le seguenti:

| Sigla e nome criticità                                                                                                                                      | Considerazioni alla luce dello stato delle infrastrutture                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DIS1.2 Inadeguate condizioni fisiche delle reti e degli impianti di distribuzione (condotte, opere civili, apparecchiature meccaniche ed elettromeccaniche) | Inadeguatezza delle condizioni fisiche delle reti da indurre problematiche di continuità e scarsa affidabilità del servizio elevate perdite idriche nelle reti e negli impianti e problematiche connesse alla qualità dell'acqua distribuita |
| KNW1.1 Imperfetta conoscenza delle infrastrutture di acquedotto                                                                                             | Scarsa conoscenza delle condizioni fisiche delle reti di acquedotto                                                                                                                                                                          |

### 3.2.2 Obiettivi 2026-2027

In relazione al macro-indicatore di qualità tecnica M1, di seguito vengono riportati gli obiettivi per il biennio 2026-2027 sintetizzati nel foglio "Riepilogo\_RQT1" presente nel file RDT\_2026.

| Macro-indicatore |                                                            | Valori 2025 per<br>definizione obiettivi | Definizione obiettivo<br>2026 | Definizione obiettivo<br>2027 |
|------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| M1               | M1a                                                        | 5,82                                     | 5,53                          | 5,25                          |
|                  | M1b                                                        | 48,48%                                   | 46,06%                        | 43,75%                        |
|                  | Classe                                                     | D                                        | D                             | C                             |
|                  | Obiettivo RQT1                                             | -5% di M1a                               | -5% di M1a                    |                               |
|                  | Valore obiettivo M1a                                       | 5,53                                     | 5,25                          |                               |
|                  | Anno di riferimento per<br>valutazione obiettivo<br>per M1 | 2025                                     |                               |                               |

Il calcolo del rispetto dei valori obiettivo 2026-2027 farà riferimento al perimetro relativo al perimetro di raccolta dati (isoperimetro) RQT1\_2026 indicato come "perimetro esteso" al 31/12/2025, che include anche il Comune di Giusvalla.

### 3.2.3 Investimenti infrastrutturali

Gli interventi infrastrutturali presenti all'interno del piano degli interventi riguardano principalmente le seguenti attività:

- Installazione gruppi di misura
- interventi sulle reti di adduzione
- interventi relativi alle opere di presa
- interventi relativi ai serbatoi di accumulo
- rifacimenti/estendimenti reti di distribuzione.

Di seguito gli investimenti correlati al macroindicatore M1 pianificati nel periodo 2024-2029, articolati per Criticità.

|              | 2026                                    | 2027                                    | 2028                                    | 2029                                    |
|--------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| ID Criticità | Entrate in esercizio (lordo contributi) | Entrate in esercizio (lordo contributi) | Entrate in esercizio (lordo contributi) | Entrate in esercizio (lordo contributi) |
| DIS1.2       | 732.926                                 | 1.644.821                               | 552.000                                 | 453.000                                 |
| KNW1.1       | 20.600                                  | 0                                       | 0                                       | 0                                       |

Non sono presenti investimenti che, non entrando in esercizio, vanno ad alimentare i LIC (lavori in corso) dell'anno

Si segnala inoltre per l'ATO di riferimento, l'avvenuta conclusione dell'intervento denominato "Piano di mappatura, georeferenziazione e distrettualizzazione reti acquedotto con riabilitazione di tratti di rete nei Comuni di Bormida, Carcare, Cosseria, Dego, Mallare, Millesimo, Pallare, Piana Crixia, Plodio, Roccavignale, Urbe", finanziato ai sensi della linea I4.2 (*"Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti"*).

In dettaglio, il target intermedio del 30/06/2025 è stato soddisfatto mediante l'avvenuta distrettualizzazione di 334,4 Km.

L'intervento è stato ultimato in data 31/03/2026 con il target finale soddisfatto mediante l'avvenuta distrettualizzazione di 524,4 Km.

Il totale degli investimenti compresi nella misura di cui sopra, iscritti a libro cespiti, è pari a 651.821,20 euro di cui finanziati 580.061,44 euro.

Si segnalano inoltre ulteriori interventi condotti in autonomia dal Gestore afferenti alla medesima tematica ma esterni al perimetro dell'intervento cardine, per ulteriori 46.258,21 euro.

Si segnala inoltre la presenza di interventi schedulati su pluriennale finestra temporale, correlati ad istanza avanzata all'Autorità ai sensi del comma 18.7 del DM 93/2017, relativamente al piano di miglioramento dei servizi di misura all'Utenza (inquadriati su indicatore MC2) mediante sostituzione del vetusto parco misuratori osservato.

Si segnala una prima installazione pilota avvenuta nel corso della parte terminale del 2024 di misuratori teleletti lato utenza, con trasmissione dato di tipologia NB-IoT.

L'obiettivo nel breve periodo è quello di coprire il 5% delle Utenze servite in modo diffuso, al fine di disporre di informazioni aggiuntive e territorialmente omogenee, utili al fine di ottimizzare il

dato relativo ai prelievi autorizzati ed al maggior dettaglio del volume transitante definito quale minimo notturno consentito in ambito distrettualizzazione e monitoraggio preventivo perdite.

### **3.2.4 Interventi gestionali**

Per risolvere le criticità afferenti al macro-indicatore M1 non sono previsti interventi di tipo gestionale che generino oneri aggiuntivi rispetto ai costi operativi già inclusi nel VRG.

## **3.3 M2 – Interruzioni del servizio**

### **3.3.1 Stato delle infrastrutture e criticità**

Nel 2024 e nel 2025 si sono verificate alcune interruzioni dovute principalmente a guasti che hanno interessato la rete.

In tutti i casi per gli anni 2024 e 2025 si è trattato di interruzioni sia programmate che non programmate, gestite nei tempi previsti dalla norma, dunque senza superamento degli standard specifici.

Le principali criticità riconducibili al macro-indicatore in oggetto risultano:

| <b>Sigla e nome criticità</b>                                                                                                                                      | <b>Considerazioni alla luce dello stato delle infrastrutture</b>                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>APP2.2 Inadeguate condizioni fisiche delle reti e degli impianti di adduzione</i>                                                                               | <i>Presenza di alcune criticità locali per le quali sono pianificati interventi risolutivi, legati al mantenimento del valore obiettivo, che se non gestiti potrebbero generare pressioni sul sistema.</i>                                          |
| <i>APP3.1 Ricorrenza di interruzioni dovute a fenomeni naturali o antropici</i>                                                                                    | <i>Interruzioni derivanti da eventi atmosferici eccezionali</i>                                                                                                                                                                                     |
| <i>DIS1.2 Inadeguate condizioni fisiche delle reti e degli impianti di distribuzione (condotte, opere civili, apparecchiature meccaniche ed elettromeccaniche)</i> | <i>Inadeguatezza delle condizioni fisiche delle tali da indurre problematiche di continuità e scarsa affidabilità del servizio elevate perdite idriche nelle reti e negli impianti e problematiche connesse alla qualità dell'acqua distribuita</i> |
| <i>KNW1.1 Imperfetta conoscenza delle infrastrutture di acquedotto</i>                                                                                             | <i>Necessaria la realizzazione di una rete di monitoraggio al fine di percepire in tempo utile eventuali scostamenti del processo, permettendo interventi mirati ed efficaci verso la rimozione delle cause.</i>                                    |

### **3.3.2 Obiettivi 2024-2025**

In relazione al macro-indicatore di qualità tecnica M2, di seguito vengono riportati gli obiettivi per il biennio 2026-2027 sintetizzati nel foglio “Riepilogo\_RQT” presente nel file RDT\_2026.

| Macro-indicatore |                                                      | Valori 2025 per definizione obiettivi | Definizione obiettivo 2026 | Definizione obiettivo 2027 |
|------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>M2</b>        | M2                                                   | 1,65                                  | 1,61                       | 1,58                       |
|                  | Classe                                               | B                                     | B                          | B                          |
|                  | Obiettivo RQTI                                       | -2% di M2                             | -2% di M2                  |                            |
|                  | Valore obiettivo M2                                  | 1,61                                  | 1,58                       |                            |
|                  | Anno di riferimento per valutazione obiettivo per M2 | <b>2025</b>                           |                            |                            |

### 3.3.3 Investimenti infrastrutturali

Di seguito gli investimenti correlati al macroindicatore M2 pianificati nel periodo 2026-2029, articolati per Criticità.

|              | 2026                                    | 2027                                    | 2028                                    | 2029                                    |
|--------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| ID Criticità | Entrate in esercizio (lordo contributi) | Entrate in esercizio (lordo contributi) | Entrate in esercizio (lordo contributi) | Entrate in esercizio (lordo contributi) |
| APP2.2       | 125.000                                 | 25.000                                  | 325.000                                 | 70.000                                  |
| DIS1.2       | 49.600                                  | 0                                       | 0                                       | 0                                       |
| KNW1.1       | 0                                       | 0                                       | 35.000                                  | 30.000                                  |

Non sono presenti investimenti che, non entrando in esercizio, vanno ad alimentare i LIC (lavori in corso) dell'anno.

Non sono presenti interventi finanziati ai sensi della linea di investimento I4.1 ("Investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico") e I4.5 ("Regime di sovvenzioni per gli investimenti in infrastrutture idriche"), di cui alla componente M2C4 del PNRR, nonché in relazione a quelli finanziati nell'ambito del primo stralcio attuativo del PNISSI.

### 3.3.4 Interventi gestionali

Per risolvere le criticità afferenti al macro-indicatore M2 non sono previsti interventi di tipo gestionale che generino oneri aggiuntivi rispetto ai costi operativi già inclusi nel VRG.

## 3.4 M3 – Qualità dell'acqua erogata

### 3.4.1 Stato delle infrastrutture e criticità

Le principali criticità riconducibili al macro-indicatore in oggetto risultano:

| Sigla e nome criticità                                                                       | Considerazioni alla luce dello stato delle infrastrutture                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| POT1.1 Inadeguatezza di progetto, delle condizioni fisiche, di monitoraggio, dei trattamenti | Realizzazione di nuovi impianti di potabilizzazione (tra cui dispositivi di disinfezione e filtrazione) e manutenzioni straordinarie di quelli esistenti |

### 3.4.2 Obiettivi 2026-2027

In relazione al macro-indicatore di qualità tecnica M3, di seguito vengono riportati gli obiettivi per il biennio 2026-2027 sintetizzati nel foglio "Riepilogo\_RQTI" presente nel file RDT\_2026.

| Macro-indicatore |                | Valori 2025 per definizione obiettivi | Definizione obiettivo 2026 | Definizione obiettivo 2027 |
|------------------|----------------|---------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| M3               | M3a            | 0,0000%                               | 0,0000%                    | 0,0000%                    |
|                  | M3b            | 5,80%                                 | 5,34%                      | 4,91%                      |
|                  | M3c            | 0,491%                                |                            |                            |
|                  | Classe         | D                                     | D                          | C                          |
|                  | Obiettivo RQTI | -8% di M3b                            | -8% di M3b                 |                            |

### 3.4.3 Investimenti infrastrutturali

Gli interventi infrastrutturali presenti all'interno del piano degli interventi, sono finalizzati a prevedere idonei sistemi di potabilizzazione, spesso carenti o in alcuni casi assenti in determinate porzioni del territorio, soprattutto in riferimento ai Comuni oggetto di nuova acquisizione nella gestione del Servizio idrico integrato.

|              | 2026                                    | 2027                                    | 2028                                    | 2029                                    |
|--------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| ID Criticità | Entrate in esercizio (lordo contributi) | Entrate in esercizio (lordo contributi) | Entrate in esercizio (lordo contributi) | Entrate in esercizio (lordo contributi) |
| POT1.1       | 4.000                                   | 14.000                                  | 48.000                                  | 90.000                                  |

Non sono presenti investimenti che, non entrando in esercizio, vanno ad alimentare i LIC (lavori in corso) dell'anno.

Non sono presenti interventi finanziati ai sensi della linea di investimento I4.1 ("Investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico") e I4.5 ("Regime di sovvenzioni per gli investimenti in infrastrutture idriche"), di cui alla componente M2C4 del PNRR, nonché in relazione a quelli finanziati nell'ambito del primo stralcio attuativo del PNISSI.

### 3.4.4 Interventi gestionali

Per risolvere le criticità afferenti al macro-indicatore M3 non sono previsti interventi di tipo gestionale che generino oneri aggiuntivi rispetto ai costi operativi già inclusi nel VRG.

## 3.5 M4 – Adeguatezza del sistema fognario

### 3.5.1 Stato delle infrastrutture e criticità

Le principali criticità riconducibili al macro-indicatore in oggetto risultano:

| Sigla e nome criticità                                                                                                                                 | Considerazioni alla luce dello stato delle infrastrutture                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FOG2.1 Inadeguate condizioni fisiche delle condotte fognarie, delle opere civili, delle apparecchiature meccaniche ed elettromeccaniche degli impianti | Elevato tasso di rottura delle condotte fognarie, con conseguenti sversamenti, con necessità di predisporre interventi di sostituzione programmata e non |

### 3.5.2 Obiettivi 2026-2027

In relazione al macro-indicatore di qualità tecnica M4, di seguito vengono riportati gli obiettivi per il biennio 2026-2027 sintetizzati nel foglio "Riepilogo\_RQTI" presente nel file RDT\_2026.

| Macro-indicatore |                                                      | Valori 2025 per definizione obiettivi | Definizione obiettivo 2026 | Definizione obiettivo 2027 |
|------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>M4</b>        | M4a                                                  | 24,65                                 | 22,19                      | 19,97                      |
|                  | M4b                                                  | 12,50%                                | 12,50%                     | 12,50%                     |
|                  | M4c                                                  | 0,00%                                 | 0,00%                      | 0,00%                      |
|                  | Classe                                               | E                                     | E                          | E                          |
|                  | Obiettivo RQTI                                       | -10% di M4a                           | -10% di M4a                |                            |
|                  | Valore obiettivo M4a                                 | 22,19                                 | 19,97                      |                            |
|                  | Valore obiettivo M4b                                 |                                       |                            |                            |
|                  | Valore obiettivo M4c                                 |                                       |                            |                            |
|                  | Anno di riferimento per valutazione obiettivo per M4 | <b>2025</b>                           |                            |                            |

### 3.5.3 Investimenti infrastrutturali

Alla luce delle criticità in essere sul sistema fognario è in attuazione un progetto di rinnovamento sistematico della rete. Tale piano, in considerazione della dimensione che lo caratterizza, prevede tempi di realizzazione di medio-lungo termine; ne consegue che anche il piano di investimenti vedrà il suo svolgimento su un orizzonte temporale di medio lungo periodo.

|              | 2026                                    | 2027                                    | 2028                                    | 2029                                    |
|--------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| ID Criticità | Entrate in esercizio (lordo contributi) | Entrate in esercizio (lordo contributi) | Entrate in esercizio (lordo contributi) | Entrate in esercizio (lordo contributi) |
| FOG2.1       | 486.650                                 | 224.000                                 | 211.000                                 | 482.000                                 |

Non sono presenti investimenti che, non entrando in esercizio, vanno ad alimentare i LIC (lavori in corso) dell'anno.

Non sono presenti interventi ammessi a finanziamento ai sensi della linea di investimento I4.4 ("Investimenti fognatura e depurazione"), di cui alla Componente M2C4 del Piano di Ripresa e Resilienza (PNRR).

### 3.5.4 Interventi gestionali

Per risolvere le criticità afferenti al macro-indicatore M4 non sono previsti interventi di tipo gestionale che generino oneri aggiuntivi rispetto ai costi operativi già inclusi nel VRG.

## 3.6 M5 – Smaltimento fanghi in discarica

### 3.6.1 Stato delle infrastrutture e criticità

Le principali criticità riconducibili al macro-indicatore in oggetto risultano:

| Sigla e nome criticità                                                                 | Considerazioni alla luce dello stato delle infrastrutture                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DEP3.1 Inadeguato recupero di materia e/o di energia dei fanghi residui di depurazione | Necessità di incrementare le prestazioni del processo di disidratazione fanghi, al fine di aumentare il contenuto di sostanza secca. |

### 3.6.2 Obiettivi 2026-2027

In relazione al macro-indicatore di qualità tecnica M5, di seguito vengono riportati gli obiettivi per il biennio 2026-2027 sintetizzati nel foglio "Riepilogo\_RQT1" presente nel file RDT\_2026.

| Macro-indicatore |                                                      | Valori 2025 per definizione obiettivi | Definizione obiettivo 2026 | Definizione obiettivo 2027 |
|------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| M5               | MFtq, disc                                           | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                       |
|                  | %SStot                                               | 20,7%                                 |                            |                            |
|                  | M5                                                   | 0,00%                                 |                            |                            |
|                  | Classe                                               | A                                     | A                          | A                          |
|                  | Obiettivo RQT1                                       | Mantenimento                          | Mantenimento               |                            |
|                  | Valore obiettivo MFtq, disc                          |                                       |                            |                            |
|                  | Anno di riferimento per valutazione obiettivo per M5 | 2025                                  |                            |                            |

### 3.6.3 Investimenti infrastrutturali

Si prevede nel corso del 2026 di potenziare la fase di disidratazione fanghi presso il depuratore di Cengio, incrementando la capacità di trattamento (portata oraria) e le relative prestazioni in uscita, ottenendo una maggiore percentuale del tenore di sostanza secca nel prodotto in uscita da tale processo.

|              | 2026                                    | 2027                                    | 2028                                    | 2029                                    |
|--------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| ID Criticità | Entrate in esercizio (lordo contributi) | Entrate in esercizio (lordo contributi) | Entrate in esercizio (lordo contributi) | Entrate in esercizio (lordo contributi) |
| DEP3.1       | 130.270                                 | 0                                       | 0                                       | 0                                       |

Non sono presenti investimenti che, non entrando in esercizio, vanno ad alimentare i LIC (lavori in corso) dell'anno

Non sono presenti interventi ammessi a finanziamento ai sensi della linea di investimento I4.4 ("Investimenti fognatura e depurazione"), di cui alla Componente M2C4 del Piano di Ripresa e Resilienza (PNRR) ed ai sensi della linea I1.1 ("Gestione rifiuti e ammodernamento impianti"), di cui alla Componente M2C1 del medesimo Piano.

### 3.6.4 Interventi gestionali

Per risolvere le criticità afferenti al macro-indicatore M5 non sono previsti interventi di tipo gestionale che generino oneri aggiuntivi rispetto ai costi operativi già inclusi nel VRG.

### 3.7 M6 – Qualità dell’acqua depurata

#### 3.7.1 Stato delle infrastrutture e criticità

Le principali criticità riconducibili al macro-indicatore M6 risultano:

| Sigla e nome criticità                                                                                                | Considerazioni alla luce dello stato delle infrastrutture                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DEP2.1 Inadeguatezza di progetto, delle condizioni fisiche, dei sistemi di monitoraggio, dei trattamenti di rimozione | Impianti di depurazione (> 2000 AE) per i quali si rendono necessari interventi di ottimizzazione |

#### 3.7.2 Obiettivi 2024-2025

Di seguito vengono riportati per il macro-indicatore M6 gli obiettivi per il 2025 sintetizzati nel foglio “Riepilogo\_RQTI” presente nel file RDT\_2024.

| Macro-indicatore |                                                      | Valori 2025 per definizione obiettivi | Definizione obiettivo 2026 | Definizione obiettivo 2027 |
|------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| M6               | M6                                                   | 33,87%                                | 27,10%                     | 21,68%                     |
|                  | Classe                                               | E                                     | E                          | E                          |
|                  | Obiettivo RQTI                                       | -20% di M6                            | -20% di M6                 |                            |
|                  | Valore obiettivo M6                                  | 27,10%                                | 21,68%                     |                            |
|                  | Anno di riferimento per valutazione obiettivo per M6 | 2025                                  |                            |                            |

#### 3.7.3 Investimenti infrastrutturali

Gli investimenti previsti riguardano essenzialmente interventi di manutenzione straordinaria/revamping impianti e interventi di automazione e telecontrollo di processo.

|              | 2026                                    | 2027                                    | 2028                                    | 2029                                    |
|--------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| ID Criticità | Entrate in esercizio (lordo contributi) | Entrate in esercizio (lordo contributi) | Entrate in esercizio (lordo contributi) | Entrate in esercizio (lordo contributi) |
| DEP2.1       | 33.000                                  | 40.000                                  | 75.000                                  | 175.000                                 |

Non sono presenti investimenti che, non entrando in esercizio, vanno ad alimentare i LIC (lavori in corso) dell’anno

Le attività di revamping impiantistico condotte presso il depuratore di Dego sono terminate nel corso del 2025.

Oltre a quanto sopra, sono state avviate ulteriori attività finalizzate a ridurre il carico in ingresso (per tale agglomerato) da conferitori esterni, in riferimento al parametro azoto ammoniacale, che avranno piena attuazione entro il 2028.

Sono previste nelle successive annualità, interventi di miglioramento afferenti al comparto depurativo.

#### ***3.7.4 Interventi gestionali***

Per risolvere le criticità afferenti al macro-indicatore M6 non sono previsti interventi di tipo gestionale che generino oneri aggiuntivi rispetto ai costi operativi già inclusi nel VRG.

## 4 Macro-indicatori di qualità contrattuale

### 4.1 MC1 - Avvio e cessazione del rapporto contrattuale

#### 4.1.1 Criticità

Le principali criticità riconducibili al macro-indicatore in oggetto, sono nel seguito rappresentate:

| Sigla e nome criticità                                                                                                                | Considerazioni alla luce dello stato delle infrastrutture                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UT22.1: Inadeguatezza del servizio di assistenza all'utenza (es. call center, pronto intervento, sportelli e trattamento dei reclami) | Monitoraggio della gestione non efficiente per la presenza di sistemi frammentati ed indipendenti |

#### 4.1.2 Obiettivi 2026-2027

Gli obiettivi per il biennio 2026-2027, come da tabella, prevedono il mantenimento del livello qualitativo delle prestazioni, rimanendo in classe A.

| Macro-indicatore |                                                       | Definizione obiettivo 2026 | Definizione obiettivo 2027 |
|------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| MC1              | Valore di partenza                                    | 98,573%                    | 98,573%                    |
|                  | Classe                                                | A                          | A                          |
|                  | Obiettivo RQSII                                       | mantenimento               | mantenimento               |
|                  | Valore obiettivo MC1                                  | mantenimento               | mantenimento               |
|                  | Anno di riferimento per valutazione obiettivo per MC1 | 2025                       | 2026*                      |

*\*Ai sensi del comma 93.4 dell'Allegato A alla deliberazione 655/2015/R/IDR, si assume per perseguito l'obiettivo per l'annualità 2026 ai fini dell'individuazione della classe di appartenenza e del corrispondente obiettivo per l'annualità 2027*

Con la Delibera 277/2025/R/IDR l'Autorità ha determinato per C.I.R.A. S.r.l. una penalità pari a 33.861,00 € riferita al macro indicatore MC1 (anno di raccolta 2024), valore che è stato portato in detrazione al VRG 2025 (anno di emanazione della delibera).

A partire dal 2025 sono state quindi intraprese una serie di misure correttive volte ad incrementare il livello dei servizi forniti.

In dettaglio dal punto di vista infrastrutturale è in corso di attuazione la migrazione verso un nuovo sistema informativo di gestione utenza più performate e più aderente alle disposizioni normative.

La generazione dei maggiori oneri conseguenti a quanto sopra impatterà dall'esercizio 2026.

In riferimento a quanto sopra C.I.R.A. S.r.l. ha predisposto specifica istanza per il riconoscimento della componente OpexQC (commi 19.9 lettera b) - 277/2025/R/IDR e 28.1 MTI-4) rinviando la trattazione di essa mediante il documento Relazione di accompagnamento (Allegato 3).

#### 4.1.3 Investimenti infrastrutturali

In riferimento alla criticità osservata, l'intervento ricompreso nel PDI è classificato mediante il seguente identificativo: I/T30/CIR/N013/0

|              | 2026                                    | 2027                                    | 2028                                    | 2029                                    |
|--------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| ID Criticità | Entrate in esercizio (lordo contributi) | Entrate in esercizio (lordo contributi) | Entrate in esercizio (lordo contributi) | Entrate in esercizio (lordo contributi) |
| UTZ2.1       | 189.820                                 | 40.000                                  | 40.000                                  | 40.000                                  |

## 4.2 MC2 - Gestione del rapporto contrattuale e accessibilità al servizio

### 4.2.1 Criticità

Si esplicitano le principali criticità riconducibili al macro-indicatore MC2 in oggetto:

| Sigla e nome criticità                                                                 | Considerazioni alla luce dello stato delle infrastrutture |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| DIS3.2 Non totale copertura o cattivo funzionamento o vetustà dei misuratori di utenza | Vetustà parco misuratori con necessità di sostituzione    |

### 4.2.2 Obiettivi 2026-2027

Gli obiettivi per il biennio 2026-2027, come da tabella, prevedono il mantenimento della classe A.

| Macro-indicatore |                                                       | Definizione obiettivo 2026 | Definizione obiettivo 2027 |
|------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| MC2              | Valore di partenza                                    | 98,685%                    | 98,685%                    |
|                  | Classe                                                | A                          | A                          |
|                  | Obiettivo RQSII                                       | mantenimento               | mantenimento               |
|                  | Valore obiettivo MC2                                  | mantenimento               | mantenimento               |
|                  | Anno di riferimento per valutazione obiettivo per MC2 | 2025                       | 2026*                      |

\* Ai sensi del comma 93.4 dell'Allegato A alla deliberazione 655/2015/R/IDR, si assume per perseguito l'obiettivo per l'annualità 2026 ai fini dell'individuazione della classe di appartenenza e del corrispondente obiettivo per l'annualità 2027

### 4.2.3 Investimenti infrastrutturali

Gli investimenti di tipo infrastrutturale inseriti nel Programma degli interventi sono riconducibili alla sostituzione massiva dei misuratori presenti nei territori gestiti.

|                                     | 2026                                    | 2027                                    | 2028                                    | 2029                                    |
|-------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Criticità ex determina 01/2018-DSID | Entrate in esercizio (lordo contributi) | Entrate in esercizio (lordo contributi) | Entrate in esercizio (lordo contributi) | Entrate in esercizio (lordo contributi) |
| DIS3.2                              | 93.750                                  | 187.501                                 | 187.501                                 | 93.750                                  |

Non sono presenti investimenti che, non entrando in esercizio, vanno ad alimentare i LIC (lavori in corso) dell'anno.

## 5 Indicatori di sostenibilità energetica ed ambientale

### 5.1 Obiettivi 2026-2027

In relazione all'indicatore "RIU-Quota dei volumi depurati destinabili al riutilizzo ma non destinati a tale finalità" di cui al comma 37.3 e al comma 37-bis.2 del MTI-4, si riporta di seguito il livello di partenza afferente al 2025 e il relativo obiettivo per il 2027, come presenti nel foglio "Riepilogo\_RQTI" presente nel file RDT\_2026.

| Indicatore |                                               | Valori 2025 per definizione obiettivi | Definizione obiettivo 2027 |
|------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| RIU        | RIU                                           | 0,00%                                 | 0,00%                      |
|            | Classe                                        | A                                     | A                          |
|            | Obiettivo MTI-4                               | RIU_2023                              |                            |
|            | Valore obiettivo RIU                          | 0,00%                                 |                            |
|            | Anno di riferimento per valutazione obiettivo | 2025                                  |                            |

In relazione all'indicatore "ENE-Quantità di energia elettrica acquistata" di cui al comma 37-bis.4 del MTI-4, si riportano i valori iniziali ed il relativo valore obiettivo 2027, sintetizzati nel foglio "Riepilogo\_RQTI" presente nel file RDT\_2026.

| Indicatore |                                        | Valore di partenza per definizione obiettivo | Definizione obiettivo 2027                                 |
|------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| ENE        | $\frac{\sum_{n=2022}^{2025} kWh^n}{4}$ | 2.079.235                                    |                                                            |
|            | Obiettivo MTI-4                        |                                              | $(kWh_{2027} / (\sum kWh (2022-2025) / 4) - 1) \leq -0,05$ |
|            | Valore obiettivo ENE                   |                                              | 1.975.273                                                  |

### 5.2 Valutazione performance al 2025

Con riferimento all'indicatore RIU, si riportano le seguenti informazioni:

| Indicatore |                                               | Valori 2023 per definizione obiettivo | Definizione obiettivo 2025 | Valori 2025 consuntivi |
|------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|------------------------|
| RIU*       | RIU                                           | 100,00%                               | 90,00%                     | 0,00%                  |
|            | Classe                                        | D                                     | D                          | A                      |
|            | Obiettivo MTI-4                               | RIU_2023-0,1                          |                            |                        |
|            | Valore obiettivo RIU                          | 90,00%                                |                            | 0,00%                  |
|            | Raggiungimento obiettivo                      |                                       |                            | A                      |
|            | Anno di riferimento per valutazione obiettivo | 2023                                  |                            |                        |

\* Le informazioni relative a questa tabella sono reperibili nel foglio “Riepilogo RQTI” della Raccolta dati “Qualità tecnica (RQTI) – monitoraggio” (RQTI 2026).

I volumi destinabili al riutilizzo nell’anno 2023 ( $W_{DEP,r1}^{2023} > 0$ ) risultano maggiori di 0

Inoltre si precisa che:

- è stato conseguito, al 2025, il *target* di cui al comma 37.4 del MTI-4;
- è soddisfatta la condizione:  $W_{DEP,r2}^{2025} > W_{DEP,r2}^{2023}$ , con un aumento dei volumi destinati al riutilizzo nel 2025 pari a 671 mc (rispetto agli 84 mc del 2023).

Con riferimento all’indicatore ENE, si riportano le seguenti informazioni:

| Indicatore |                                        | Valore di partenza per definizione obiettivo | Definizione obiettivo 2025                             | Valori 2025 consuntivi |
|------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------|
| ENE*       | $\frac{\sum_{n=2020}^{2023} kWh^n}{4}$ | 1.820.388                                    |                                                        |                        |
|            | kWh_2025                               |                                              |                                                        | 2.182.184              |
|            | Obiettivo MTI-4                        |                                              | $(kWh\_2025/(\sum kWh(2020-2023) / 4) - 1) \leq -0,05$ |                        |
|            | Valore obiettivo ENE                   |                                              | 1.729.368                                              |                        |
|            | Raggiungimento obiettivo               |                                              |                                                        | NO                     |

Il mancato raggiungimento dell’obiettivo è da attribuire al fatto che il dato di partenza (2023), tramite il quale si opera la definizione dell’obiettivo 2025, non tiene in considerazione il consumo energetico aggiuntivo derivante da:

- messa in esercizio dell’impianto di depurazione di Cengio, avvenuta da dicembre 2024;
- avvio della gestione del servizio idrico integrato presso il Comune di Giusvalla.

Di fatto quanto sopra rappresentato si traduce in un incremento del perimetro delle attività del Gestore, non trascurabile, per cui il dato consuntivo 2025 non si ritiene possa essere confrontabile con lo scenario 2023.

## 6 Interventi associati ad altre finalità

Nel Piano degli investimenti, compaiono inoltre interventi di tipo infrastrutturale e non, riferiti ad obiettivi diversi da quelli sopra elencati, relativamente ai seguenti settori:

- Rinnovo componenti automezzi.

Si esplicitano di seguito le principali criticità e gli investimenti previsti.

| Sigla e nome criticità                                              | Considerazioni alla luce dello stato delle infrastrutture |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <i>EFF3.1 Criticità nella sicurezza delle condizioni di lavoro.</i> |                                                           |

|               | 2026                                    | 2027                                    | 2028                                    | 2029                                    |
|---------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| ID Criticità  | Entrate in esercizio (lordo contributi) | Entrate in esercizio (lordo contributi) | Entrate in esercizio (lordo contributi) | Entrate in esercizio (lordo contributi) |
| <i>EFF3.1</i> | <i>29.500</i>                           | <i>0</i>                                | <i>0</i>                                | <i>0</i>                                |

Non sono presenti investimenti che, non entrando in esercizio, vanno ad alimentare i LIC (lavori in corso) dell'anno.

## **7 Piano delle Opere Strategiche (POS)**

In riferimento agli interventi programmati nel Pdl è prevista la realizzazione di Opere Strategiche, come definite all'articolo 3 della deliberazione 639/2023/R/IDR.

In dettaglio mediante la presente sezione si comunica lo stato di aggiornamento in funzione alle Opere strategiche precedentemente individuate e l'inserimento di ulteriori nuovi interventi classificati tali, oggetto di tale nuova pianificazione:

### **Opere precedentemente ricomprese (A: MTI-3, B: MTI-4):**

#### **A) OPERA STRATEGICA N. 1 – SETTORE: ACQUEDOTTO [conclusa]**

##### **Rifacimento trincea drenante**

L'opera indicata (categoria di immobilizzazione: opere idrauliche fisse di acquedotto) e presente anche nel POS della dichiarazione tariffaria MTI-3 aggiornamento è ubicata in Loc. Romana del comune di Bormida, essa è stata giudicata prioritaria e strategica in quanto costituisce una delle principali captazioni a servizio del Comune di Carcare unitamente all'adiacente campo pozzi (opera strategica N.1). L'aumento di disponibilità di risorsa idrica consentirà una migliore gestione integrata del servizio grazie alle interconnessioni di rete con i Comuni limitrofi in essere o potenziali.

L'opera è stata ultimata a fine 2022 ed è entrata in esercizio nel 2023, con un investimento complessivo di 58.452€.

#### **A) OPERA STRATEGICA N. 2 – SETTORE: DEPURAZIONE [conclusa]**

##### **Revamping impianto di depurazione di Cengio**

L'opera indicata ha permesso il completamento e l'avvio dell'impianto di depurazione, realizzato nel 2008 all'interno del perimetro dello stabilimento Eni Rewind S.p.A dal Commissario Delegato per lo Stato di Emergenza nel Territorio di Cengio in ordine alla situazione di crisi socio-ambientale (D.P.C.M. 27 Dicembre 2006), a servizio dei Comuni di Cengio, Millesimo, Roccavignale e Cosseria (parzialmente).

Gli interventi richiesti, di varia complessità e tipologia, sono risultati necessari per permettere la funzionalità dell'impianto Comunale e la relativa messa in servizio ed autorizzazione dello stesso; essi risultano ascrivibili e riconducibili come categoria di immobilizzazione alla voce "impianti di depurazione – trattamenti sino al secondario".

La voce di costo dell'intervento principale risulta quantificata in 227.668,30 euro (2021-2022) a cui risultano da sommarsi correlate migliorie impiantistiche condotte nelle annualità 2023-2024-2025 per ulteriori 91.565,50 euro.

#### **A) OPERA STRATEGICA N. 3 – SETTORE: ACQUEDOTTO [conclusa]**

##### **Opere di ripristino campo pozzi Loc. Romana**

Le opere di ripristino dell'efficienza di captazione del campo pozzi ubicato in Loc. Romana del Comune di Bormida (categoria di immobilizzazione: opere idrauliche fisse di acquedotto), sono state giudicate prioritarie e strategiche in quanto il campo pozzi, unitamente all'adiacente trincea drenante (opera strategica N.1), costituisce una delle principali captazioni a servizio del Comune di Carcare. L'aumento di disponibilità di risorsa idrica consentirà una migliore gestione integrata del servizio grazie alle interconnessioni di rete con i Comuni limitrofi in essere o potenziali. L'intervento conclusosi nell'anno 2025 ha previsto un investimento complessivo di 36.486,49 €.

#### **B) OPERA STRATEGICA N. 4 – SETTORE: ACQUEDOTTO [in corso di attuazione]**

##### **Impianto trattamento Pozzo Piano**

L'impianto di trattamento del tipo ad osmosi inversa (categoria di immobilizzazione: Impianti di potabilizzazione), tratterà la risorsa proveniente dal pozzo di nuova realizzazione ubicato in Loc. Piano nel Comune di Dego. L'impianto verrà installato all'interno della stazione di sollevamento denominata "Castello". L'opera è stata giudicata prioritaria e strategica in quanto il pozzo ubicato in Loc. Piano, costituisce una delle principali captazioni atte a garantire la continuità del servizio in situazioni emergenziali alle utenze del Comune di Dego e, grazie alle interconnessioni di rete in essere o potenziali anche alle utenze dei comuni limitrofi. La garanzia di disponibilità di risorsa idrica, anche in situazioni emergenziali, consentirà una migliore gestione integrata del servizio. L'installazione dell'impianto e l'entrata in esercizio a regime sono previste nell'anno 2026 con un investimento complessivo di circa 80.000€.

#### **B) OPERA STRATEGICA N. 5 – SETTORE: DEPURAZIONE [conclusa]**

##### **Revamping impianto di depurazione di Dego**

Gli interventi previsti sono finalizzati all'adeguamento delle prestazioni dell'impianto al refluo attualmente influente. Le opere sono state giudicate prioritarie e strategiche in quanto l'impianto di depurazione ubicato in Loc. Piano del Comune di Dego a servizio dei Comuni di Altare, Bormida Cairo Montenotte, Carcare, Cosseria, Dego, Mallare, Pallare e Plodio costituisce il principale impianto di depurazione in termini di abitanti equivalenti presente all'interno del perimetro in gestione.

Il Revamping e l'entrata in esercizio a regime dell'impianto sono avvenuti nell'anno 2025 con un investimento complessivo di 774.775 €.

#### **Opere di nuovo inserimento (C: MTI-4 agg.2026):**

#### **C) OPERA STRATEGICA N. 6 – SETTORE: DEPURAZIONE**

##### **Revamping sistema di disidratazione fanghi impianto di depurazione di Cengio**

Gli interventi previsti sono finalizzati a migliorare la fase di disidratazione fanghi mediante l'installazione di nuova unità centrifuga e realizzazione degli impianti asserviti ad essa.

Tale intervento permetterà di rendere più performante la gestione della linea fanghi, attualmente giudicata sottodimensionata con ripercussioni negative sui costi operativi e sulle prestazioni del fango disidratato in uscita.

L'installazione dell'impianto e l'entrata in esercizio a regime sono previste nell'anno 2026 con un investimento complessivo di circa 130.000€.

### C) OPERA STRATEGICA N. 7 – SETTORE: ACQUEDOTTO

#### Progettazione intervento ricompreso PNISSI

Il 27 dicembre 2024 è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di adozione del PNISSI ([GU n. 302 del 27.12.2024](#)), predisposto ai sensi dell'art. 1, comma 516, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, registrato alla CdC al n. 2867 l'11 novembre 2024.

La proposta progettuale per l'inserimento presso il Piano Nazionale di Interventi Infrastrutturali e per la Sicurezza nel Settore idrico – PNISSI di cui al Decreto Interministeriale n. 350 del 25/10/2022 formulata da C.I.R.A. S.r.l. concernente la “Realizzazione Nuova Rete Di Adduzione Idrica – Collegamento Osiglia Millesimo” è stata classificata quale intervento ammesso, iscritto nella Classe B alla posizione PNISSI0000083.

È stata confermata la proposta presente in elenco nella pianificazione di ottobre 2024, non essendovi la necessità di inserire modifiche per essa.

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Titolo intervento ammesso</b> | REALIZZAZIONE NUOVA RETE DI ADDUZIONE IDRICA – COLLEGAMENTO OSIGLIA MILLESIMO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |
| <b>Descrizione sintetica</b>     | La proposta progettuale consiste nella realizzazione di un'opera acquedottistica di rilevanza strategica mediante la posa di un nuovo tratto di rete di adduzione idrica di circa 10 km di estensione, allo scopo di utilizzare la risorsa naturalmente presente nell'invaso esistente nel territorio del Comune di Osiglia, garantendo ai comuni dell'intero comprensorio, maggior disponibilità idrica, minimizzazione delle interruzioni di fornitura, miglior utilizzo della risorsa idrica con riduzione degli oneri energetici di sollevamento ad oggi presenti nel sistema acquedotto, in particolare esso risulta finalizzato a fornire garanzia di approvvigionamento di risorsa idrica in primis per i Comuni di Millesimo e Cosseria, con benefici diretti verso i comuni di Carcare, Roccavignale, Pallare, Plodio e Bormida e potenziale estensione ai comuni di Cairo Montenotte e Cengio (attualmente in regime di gestione salvaguardata). |                        |
| Importo totale dell'intervento   | 7.221.096,45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (in € al netto di iva) |
| Risorse richieste su Piano       | 6.137.931,98                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (in € al netto di iva) |
| Altre risorse pubbliche          | Fonte di finanziamento: DA TARIFFA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |
|                                  | 1.083.164,47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (in € al netto di iva) |

Al fine di proseguire con l'iter avviato, C.I.R.A. S.r.l. intende strategicamente avanzare nel livello di progettazione attuale (DOCFAP) sviluppando la proposta progettuale consistente nella realizzazione di un'opera acquedottistica di rilevanza strategica verso un livello progettuale avanzato (PFTE) al fine di poter sviluppare le successive fasi.

La stima per tale attività progettuale è quantificata preliminarmente in 110.000 euro.

## 8 Eventuali istanze specifiche

In passato C.I.R.A. S.r.l ha formulato le seguenti istanze:

- deroga dal rispetto degli obblighi concernenti l'orario minimo di apertura degli sportelli provinciali di cui al comma 52.3 della RQSII. [Approvazione con deliberazione 15 ottobre 2019 n.413/2019/R/IDR]
- deroga di cui all'art. 18 comma 7 del DM 93/2017 e alla delibera ARERA 332/2020/R/ IDR.

Inoltre con la Del. 299/2024/R/IDR l'Autorità ha accolto le seguenti ulteriori istanze:

- rinnovata istanza presentata dal citato Ente di governo per il gestore C.I.R.A. S.r.l. - ai sensi di quanto previsto al comma 5.3, lett. b), della deliberazione 917/2017/R/IDR - per la temporanea applicazione (fino al 2027) del meccanismo incentivante ai soli macro-indicatori (M0 - "Resilienza idrica", M2 - "Interruzioni del servizio", M3 - "Qualità dell'acqua erogata", M4 - "Adeguatezza del sistema fognario", M5 - "Smaltimento fanghi in discarica" e M6 - "Qualità dell'acqua depurata") per i quali è stato riscontrato il rispetto dei prerequisiti ai medesimi riconducibili, atteso che sono stati aggiornati la tempistica e gli interventi previsti per il superamento delle criticità relative al mancato rispetto dei prerequisiti sulla disponibilità e affidabilità dei dati di misura (associati al macro-indicatore M1 - "Perdite idriche"), anche precisando che, a norma di quanto già previsto dal comma 9.7 della deliberazione 639/2023/R/IDR, "a partire dal 2026, sono (...) esclusi dall'aggiornamento tariffario i gestori per i quali si rinvergono ritardi e carenze nell'implementazione dei piani (in precedenza comunicati all'Autorità) per il superamento dell'eventuale mancanza dei pertinenti prerequisiti relativi alla regolazione della qualità tecnica idrica (RQTI)";
- istanza presentata dalla Provincia di Savona - ai sensi di quanto previsto al comma 5.2, lett. a), della deliberazione 917/2017/R/IDR e dal comma 2.1, lett. a), della deliberazione 547/2019/R/IDR - per la temporanea esclusione dall'applicazione degli indennizzi automatici associati al mancato rispetto degli standard specifici di qualità tecnica e contrattuale, tenuto conto del periodo individuato come l'arco temporale necessario a rendere effettiva la fruibilità delle prestazioni agli utenti finali (segnatamente un periodo di 24 mesi, con riferimento agli standard di qualità tecnica, e di 12 mesi, relativamente agli standard di qualità contrattuale, a decorrere dalla data di subentro del gestore in ciascun comune via via acquisito secondo le tempistiche indicate dal medesimo Ente di governo);
- istanza, riferita agli anni 2024 e 2025, presentata dal medesimo Ente di governo dell'ambito - ai sensi di quanto previsto al comma 5.3, lett. a), della deliberazione 917/2017/R/IDR e dal comma 2.1, lett. b), della deliberazione 547/2019/R/IDR - per la temporanea applicazione dei meccanismi incentivanti di qualità tecnica e di qualità contrattuale (introdotti con le richiamate deliberazioni) al perimetro gestito al 31 dicembre 2023, ossia preesistente al completamento delle operazioni di subentro negli ultimi cinque comuni, attesa la necessità di evitare effetti distorsivi nell'implementazione dei meccanismi in parola;

### **8.1 Istanza per mancato rispetto di alcuni prerequisiti**

Non vengono avanzate ulteriori istanze, si conferma il quadro derivante dalle istanze avanzate in precedenza.

### **8.2 Istanza per operazioni di aggregazione gestionale**

Non vengono avanzate ulteriori istanze, si conferma il quadro derivante dalle istanze avanzate in

precedenza.

### **8.3 Istanza per considerazione di prelievi non ancora assentiti nel calcolo di M0**

Non vengono avanzate ulteriori istanze, si conferma il quadro derivante dalle istanze avanzate in precedenza.

### **8.4 Altro**

Si riconferma deroga di cui all'art. 18 comma 7 del DM 93/2017 e alla delibera ARERA 332/2020/R/IDR.

## **9 Ulteriori elementi informativi**

Non si segnalano ulteriori significativi elementi informativi.

## **10 Dati di qualità tecnica per gli anni 2025 relativi al nuovo perimetro di gestione (eventuale)**

I dati di qualità tecnica 2025 presenti sul file RDT\_2026 e riportati al cap. 3 del presente documento fanno riferimento ad un diverso perimetro rispetto ai dati comunicati con la raccolta dati RQTI\_2026.

Infatti nel file RDT\_2026 si è considerato un perimetro consolidato al 31/12/2025 (perimetro esteso) che include (oltre che i Comuni presenti nel file RQTI\_2026) anche il Comune di Giusvalla, per il quale il subentro è risultato operativo a far data dal 01/01/2025.

Tutti i dati esposti al cap. 3 fanno riferimento al c.d. perimetro esteso.

Si richiede pertanto la possibilità di impiego dei dati relativi al perimetro "esteso" al fine della determinazione degli obiettivi di qualità tecnica per gli anni 2026-2027.

## **11 Dati di qualità contrattuale per l'anno 2025 coerenti con i più recenti accadimenti gestionali (eventuale)**

Non pertinente.